



Katowickie Wodociągi S.A.
40-335 Katowice ul. Obrońców Westerplatte 89

tel.: +48 32 78 82 600, +48 32 255 31 16 faks: +48 32 78 82 503
bok@wodociagi.katowice.pl www.wodociagi.katowice.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
KRS: 0000270143 NIP: 634-012-53-82 Regon: 270 544 972
Kapitał zakładowy: 93.972.730 zł Kapitał wpłacony: 93.972.730 zł

Całodobowe pogotowie wodno-kanalizacyjne
bezpłatny nr telefonu: 994
dyspozytor: 32 25 64 809

Nasz znak:

WUPB/68/2019/SDS/AM

Katowice, dnia 2019-02-21

**Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteka Akademicka
ul. Bankowa 11A
40-007 Katowice**

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego podłączenia do sieci kanalizacji ogólnospławnej projektowanej inwestycji pn: „Zaprojektowanie i wykonanie grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z istniejącego budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.” zlokalizowanej przy ul. Bankowej 11A w Katowicach. Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Nawiązując do pisma w sprawie jak wyżej informujemy, że nadesłany projekt opiniujemy pozytywnie z następującą uwagą:

- inwestor winien we własnym zakresie uregulować sprawy terenowo – prawne związane z przejściem projektowanym przyłączem kanalizacji sanitarnej przez obce działki.

Ponadto informujemy, że:

- termin rozpoczęcia robót należy zgłosić z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Inspektorów Nadzoru naszej Spółki poprzez złożenie zlecenia na nadzór techniczny powołując się na L.dz. niniejszego pisma,
- po dokonaniu odbioru technicznego należy zaktualizować z naszą Spółką umowę na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków,
- wszystkie prace związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej wykona Inwestor we własnym zakresie i na własny koszt,
- projektowaną kanalizację oraz obiekty towarzyszące realizować w oparciu o materiały i armaturę posiadające odpowiedni atest konstrukcyjny i PZH /załączniki w dokumentacji odbiorowej/,
- przejście kanału przez studnie rewizyjne wykonać za pomocą systemowego przejścia szczelnego z uszczelką wargową, gwarantującego elastyczne połączenie zabezpieczające przed infiltracją wód gruntowych i eksfiltracją ścieków,
- po zakończeniu prac montażowych przed zasypką wykonanie kanalizacji należy zgłosić w naszym Oddziale Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Katowice ul. Obrońców Westerplatte 89, celem dokonania odbioru technicznego i końcowego przy udziale Inspektora Nadzoru naszej Spółki,
- na zajęcie pasa chodnika i jezdni należy uzyskać zgodę MZUiM w Katowicach, ul. Kantorówny 2a, (jeśli występuje takowa konieczność),
- po wykonaniu przedmiotowej inwestycji inwestor we własnym zakresie zapewni obsługę geodezyjną w celu dokładnego zinventaryzowania przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz jej naniesienia na Mapę Zasadniczą Katowic.

Materiały stosowane do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowej inwestycji powinny być dostosowane do obowiązujących w chwili jej realizacji wymogów Katowickich Wodociągów S.A. i powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru naszej Spółki.

Informujemy, że warunkiem uzyskania przez Inwestora w Katowickich Wodociągach S.A. protokołu odbioru końcowego przyłącza kanalizacji sanitarnej jest dokonanie przez służby naszej Spółki odbioru technicznego projektowanych robót oraz dostarczenie operatu pomiarowego z ww. prac do Biura Obsługi Klienta.

Wydana opinia jest ważna przez okres trzech lat.

Sprawę prowadzi: Adam Miszczyszyn w razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 32 788-24-36.

Załączniki:

1 egz. projektu.

Kopia:

SDS, TKK.

Dyrektor ds. Technicznych
Prokurent
Włodzisław Pala

Dyrektor
ds. Obsługi Klienta i Sieci
Prokurent
Agata Wozniak - Karolczyk