

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 99188-2016 z dnia 2016-04-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia ewakuacyjnego w Domach Studenta nr 1, 2, 7 w Katowicach.

2) Zakres prac obejmuje:

a) demontaż uszkodzonych opraw oświetlenia ewakuacyjnego wskazanych przez...

Termin składania ofert: 2016-05-09

Katowice: Remont oświetlenia ewakuacyjnego w Domach Studenta nr 1, 2, 7 w Katowicach (DZP.381.7.2016.RB).

Numer ogłoszenia: 72225 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99188 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3592048, faks 32 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont oświetlenia ewakuacyjnego w Domach Studenta nr 1, 2, 7 w Katowicach (DZP.381.7.2016.RB)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia ewakuacyjnego w Domach Studenta nr 1, 2, 7 w Katowicach.

2) Zakres prac obejmuje:

a) demontaż uszkodzonych opraw oświetlenia ewakuacyjnego wskazanych przez zamawiającego,

b) dostawa fabrycznie nowych opraw oświetlenia ewakuacyjnego:

- oprawa do podświetlenia drogi ewakuacyjnej - oprawa oświetleniowa w technologii LED o mocy źródła światła min. 4W i czasie podtrzymania 2h, z Auto Testem;

- oprawa wyznaczająca kierunek ewakuacji oraz możliwością doświetlenia drogi ewakuacji - oprawa oświetleniowa w technologii LED o mocy źródła światła min. 4W i czasie podtrzymania 2h, z Auto Testem i piktogramem;

- c) montaż opraw,
 - d) wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego;
 - e) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
- 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A-D do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna, które zawierają:
- a) Przedmiary robót w zakresie instalacyjnym (elektrycznym) - załączniki nr 2A-2C,
 - b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 2D;.
- II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.31.00.00-3, 45.32.60.00-5, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INTERAUT Sławomir Kowalczyk, Ul. Słowackiego 4, 41-400 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53590,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 41982,45

Oferta z najniższą ceną: 30183,47 / **Oferta z najwyższą ceną:** 79564,92

Waluta: PLN .