

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dn. 19.04.2011 r.

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/26/11

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **RU/DW/26/11** o wartości zamówienia poniżej 193.000 € na „**DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ELEKTROINSTALCYJNYCH**”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Część A

Poz. 176

Pytanie 1:

Elektroniczny zapłonnik PCA1/32/42 TCT ECO firmy TRIDONIC, nr art. 22 084 746, DIGITAL DIMMABLE BALLAST 3%-100%, EEI=A1, SMART interface, lamp: TC-TEL 32W, TC-TEL 42W, 220-240V AC 50/60Hz, 220-240V DC, 0,223-0,158A, λ :0,98, t_a :-25^oC-..60^oC, T_c :+80^oC, U-OUT=250V250, (z wejściami na podłączenia przewodów lampy z jednej strony, przewodów zasil. po stronie przeciwnej, do lampy COPA D1/42 TC-TELI EVG)

W/w stateczniki już są nieprodukowane, w ich miejsce są dwa nowe modele:

- 22088685 PCA 1/42 TCT ECO
- 22088644 PCA 1/32 TCT ECO

Proszę określić, który umieścić w ofercie.

Termin realizacji stateczników wynosi 4-8 tyg. W związku z czym, nie ma możliwości aby je dostarczyć w formie próbek na dzień otwarcia ofert. Proszę o informację w tej sprawie.

Odpowiedź:

Oferowane zapłonniki powinny spełniać wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, tzn. ich parametry techniczne i funkcjonalne powinny być nie gorsze niż te, które zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia i powinny być artykułami kompatybilnymi z oprawami COPA D1/42 TC-TELI EVG PCA 1/42 TCT ECO, nr katalogowy 22176464.

Zamawiający w SIWZ określił wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz ustalił warunek dostarczenia próbek zapłonników na dzień otwarcia ofert.

Poz. 175

Pytanie 2:

Elektroniczny zapłonnik PCA1/40 TCL EXCEL firmy TRIDONIC, nr art. 20 829 781, DIGITAL DIMMING 1%-100%, EEI=A1, SMART interface, lamp: TC-L 40W, 220-240V AC 50/60HZ, 220-240V DC, λ:0,97, ta: -25°C-...60°C, tc: + 80°C, z wejściami na podłączenia przewodów lampy z jednej strony, przewodów zasil. Po stronie przeciwnej, do lampy COPA D 1/40 TC-L) ze ściemniaczem.

Statecznik PCA 1/40 TCL EXCEL one4all posiada aktualnie numer katalogowy 22085365. Proszę o akceptację w/w numeru katalogowego.

Termin realizacji stateczników wynosi 4-8 tyg. W związku z czym, nie ma możliwości aby je dostarczyć w formie próbek na dzień otwarcia ofert. Proszę o informację w tej sprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania elektronicznego zapłonnika PCA1/40 TLC EXCEL firmy TRIDONIC, nr art. 20 829 781 lub artykułu równoważnego o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od wskazanych w Specyfikacji i kompatybilnego z lampą COPA D 1/40 TC-L. Zamawiający zaakceptuje artykuł o numerze katalogowym 22085365, jeżeli będzie to artykuł spełniający wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ.

Zamawiający w SIWZ określił wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz ustalił warunek dostarczenia próbek zapłonników na dzień otwarcia ofert.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Aneta Knapik

.....
Sekretarz Komisji Przetargowej

mgr Ewa Słowik

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej