



# RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWOPOŻAROWYCH

inż. Władysław Wyrzykowski Nr upr. 422/2  
Sosnowiec, dnia 11.03.2011

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam

bez uwag z uwagami

1. drzwi do windy na każdej kondygnacji o klasie odporności ogniowej EI60
2. przesłanki windy o klasie odporności ogniowej EI60

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wymaganiami ergonomii:  
1) bez zastrzeżeń  
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii  
L.p. opinii 1103/2011  
Data 11.03.2011  
mgr inż. Andrzej Oleński  
Rzecznik do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy  
upr. 155/98 w gdańsku  
podpis

ARCHITEKTONICZNA  
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARKUS

40-104 KATOWICE  
ul. DĘBOWA 23A/27

INWESTOR	UNIwersytet Śląski, 40-007 KATOWICE, UL. BANKOWA 12			DATA	BRANŻA
OBIEKT	SZYB WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU WNS UŚ			09.2010	ARCH.
ADRES INWEST.	40-007 KATOWICE, UL. BANKOWA 11			SKALA	NR RYS.
TREŚĆ RYS.	RZUT PARTERU (FRAGMENT) - PROJEKT			1:50	14
PROJ. ARCH.	ARCH. R. SWAŁTEK	155/75/KT			
OPRACOWAŁ	ARCH. B. GOŁDA				
Sprawdził	Arch. Z. Drapa	122/02			