

1	KOMUNIKACJA
—	PŁYTKI CERAMICZNE
2	SZYB WINDY
3	POM. BIUROWE
11,90m ²	MARMOLEUM
4	POM. BIUROWE
16,31m ²	MARMOLEUM
5	KORYTARZ
4,40m ²	PŁYTKI CERAMICZNE

OZNACZENIA:





istniejąca oprawa oświetleniowa

UWAGA:

1. Instalację oświetleniową należy wykonać jako p/t prowadząc przewody YDyp 3 x 1,5 – po trasach jak na rysunku

WALDEMAR LUBCZYŃSKI
Uprawniony do kierowania,
nadzorowania i projektowania
w zakresie instalacji elektrycznych
Upr. bud. Nr 636/92

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA		ARKUS		40-104 KATOWICE UL. DĘBOWA 23A / 27	
INWESTOR	UNIwersytet ŚLĄSKI, 40-007 KATOWICE, UL. BANKOWA 12				
OBIEKT	SZYB WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU WNS UŚ				
ADRES	40-007 KATOWICE, UL. BANKOWA 11				
TREŚĆ RYS.	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - I PIĘTRO			DATA	BRANŻA
PROJ.	MGR INŻ. T. KASPAREK	399/01		09.2010	ELEKTR.
OPRACOWAŁ				SKALA	NR RYS.
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ T. ŁĄŻNIEWSKI	SLK/0724/PWOE/05		1:50	06E