


1	KOMUNIKACJA
—	PŁYTKI CERAMICZNE
2	SZYB WINDY
3	POM. BIUROWE
11,90m ²	MARMOLEUM
4	POM. BIUROWE
16,31m ²	MARMOLEUM
5	KORYTARZ
4,40m ²	PŁYTKI CERAMICZNE

OZNACZENIA:





istniejąca oprawa
oświetleniowa

UWAGA:

1. Instalację oświetleniową należy wykonać jako p/t
prowadząc przewody YDyp 3 x 1,5 – po trasach
jak na rysunku

WALDEMAR LUBOZYŃSKI
Uprawniony do kierowania,
nadzoru i projektowania
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Opz. bud. Nr 636/92

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA			ARKUS		40-104 KATOWICE UL. DĘBOWA 23A / 27	
INWESTOR	UNIWERSYTET ŚLĄSKI, 40-007 KATOWICE, UL. BANKOWA 12					
OBIEKT	SZYB WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU WNS UŚ					
ADRES	40-007 KATOWICE, UL. BANKOWA 11					
TREŚĆ RYS.	PLAN INSTALACJI OŚWIEŹLENIOWEJ - II PIĘTRO			DATA	BRANŻA	
PROJ.	MGR INŻ. T. KASPAREK	399/01		09.2010	ELEKTR.	
OPRACOWAŁ				SKALA	NR RYS.	
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ T. ŁĄŻNIEWSKI SLK/0724/PWOE/05			1:50	09E	