

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ			
Wyszczególnienie	Jedn	Ilość	Producent uwagi
<b>Wentylacja części południowej</b>			
<b>Centrala wentylacyjna N1 39HQ 11.12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ilość powietrza nawiewanego 30475 m3/h</li> <li>Spręż dyspozycyjny nawiew 650 Pa</li> <li>Wymiary (długość*szerość*wysokość) 3778*1858*2178</li> <li>Ciężar 1541 kg</li> <li>Wentylator nawiewny moc 18,5 kW</li> <li>Zasilanie 400V</li> <li>Filtr wstępny F5</li> <li>Odzysk ciepła Wymiennik glikolowy</li> <li>181,55kW</li> <li>Nagrzewnica wodna moc 236 kW</li> <li>Chłodnica wodna moc 70 kW</li> <li>Regulacja wydajności falowniki</li> </ul>	Kpl	1	CARRIER POLSKA
<b>Wentylacja części północnej</b>			
<b>Centrala wentylacyjna N2 39HQ 11.12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ilość powietrza nawiewanego 29235 m3/h</li> <li>Spręż dyspozycyjny nawiew 650 Pa</li> <li>Wymiary (długość*szerość*wysokość) 3618*1858*2178</li> <li>Ciężar 1442 kg</li> <li>Wentylator nawiewny moc 18,5 kW</li> <li>Zasilanie 400V</li> <li>Filtr wstępny F5</li> <li>Odzysk ciepła Wymiennik glikolowy</li> <li>178 kW</li> <li>Nagrzewnica wodna moc 216,5 kW</li> <li>Chłodnica wodna moc 67 kW</li> <li>Regulacja wydajności falowniki</li> </ul>	Kpl	1	CARRIER POLSKA
<b>Wentylacja wywiewna</b>			
<b>Centrala wentylacyjna W 39HQ 15.16</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ilość powietrza usuwanego 59710m3/h</li> <li>Spręż dyspozycyjny wywiew 750 Pa</li> <li>Wymiary (długość*szerość*wysokość) 3938*2498*2818</li> <li>Ciężar 2583 kg</li> <li>Wentylator wywiewny moc 37,0 kW</li> <li>Zasilanie 400V</li> <li>Odzysk ciepła Wymiennik glikolowy</li> <li>360,9kW</li> <li>Regulacja wydajności falowniki</li> </ul>	Kpl	1	CARRIER POLSKA