

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW -GLIKOŁOWY ODZYSK CIEPŁA

Lp	Produkt	Ilość	Jednostka
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219			
1	Rura stalowa DN100	20	m
2	Rura stalowa DN125	230	m
Zestawienie zaworów i armatury			
3	Zaw.kul.kołn.DN65	6	szt.
4	Zaw.kul.kołn.DN100	1	szt.
TOUR & ANDERSSON - zawory równoważące i regulacyjne			
5	Zawór równoważący STAF Dn80	2	szt.
6	Zawór równoważący STAF DN125	1	szt.
GRUNDFOS- pompa obiegowa			
7	Pompa: TPE 65-410/2, H=20m V=31 m³/h	1	szt.
SIEMENS - zawory równoważące i regulacyjne			
8	Zzawór rozdzielający typu VXF 31.50 Dn 50 Kvs 31	2	szt.
Zestawienie izolacji			
9	Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda (0°C) = 0,033W/mK o średnicy wewn. 114 mm	20	m
10	Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda (0°C) = 0,033W/mK o średnicy wewn. 140 mm	230	m
SYR - zawór bezpieczeństwa			
11	SYR 2115 dn 25 do 20.po=10 bar	1	szt.
REFLEX - NACZYNIE PRZEPONOWE			
12	REFLEX S 500 z szybkozłączką	1	kpl