Sterownica zedstawu pompowego ZSP		
COR-2 MVIE 803 / VR-EB		
AWARIA	PRACA	ZDALNE ZAŁĄCZANIE
S1	S2	XX

L

BOLF
B/003
Q3

YKSY 7 x 1,5 mm 2

XR3 XR3 XR8 XR19 XR20 XR4 XR4

PT 270
730
K3

PT 270
730
K2

PRESOSTAT Pr

ROZDZIELNICA RZP
RYS NR E-05

XR7 XR10 XR5 XR5

ZŁ - ZŁĄCZKA ŚRUBOWA
WIKING 3 Z BEZP.
I WSKAZNIKIEM STANU
Jn = 2A

ZŁ

N
PE

XR12 XR13

YKY 3 x 1,5 mm 2
Na tynku w pvc.

NKGs ż.o. FE180/
/PH90 12 x 1,5 mm 2
W ZIEMI I NA TYNKU

WENTYLATOR
YDYż.o. 3 x 1,5 mm 2

M P=50 W

NKGs ż.o/PH90-4x1,5mm 2
NA TYNKU

UWAGA

1. ŁĄCZNIK STEROWNICZY, LAMPKI SYGNALIZACYJNE I PRZEKAŹNIK ŚWIATŁA MIGOWEGO - INSTALOWAĆ NA PŁYCIE MONTAŻOWEJ W SZAFCE POLIESTROWEJ MINIPOL TYP MIP-325PT O WYMIARACH 300X250X140 mm.

2. SCHEMAT POŁĄCZEŃ KASETY STEROWNICZEJ RYS. NR E-07

			ZR5B0011			
ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR ODCINAJĄCY Ze	ZIELONA	CZERWONA	ZIELONA	CZERWONA I PRZEK. ŚW. MIG.	FS10/1 622-D22	ZAŁĄCZANIE ZAWORU EL. MAG.
STUDZIENKA WODOMIERZOWA	ZASILANIE	AWARIA POMP	PRACA POMP	AWARIA RZP	ZDALNE ZAŁĄCZANIE ZESTAWU POMP	
	KASETA ZDALNEGO STEROWANIA SYGNALIZACJI					

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
"SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA"

"INSTAL-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY S.C.

K-ce ul.Chorzowska 73 A tel/fax:2589485 e-mail: instal_bud_kgk@op.pl

BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	FAZA: P.W.	SKALA: BRAK
INWESTOR:	UNIWERSYTET ŚLĄSKI KATOWICE UL. BANKOWA 12		
OBIEKT:	DOM STUDENTA DS-2 KATOWICE,UL.STUDENCKA 17 REMONT INSTALACJI WODNEJ PPOŻ.		
TREŚĆ:	Schemat zdalnego sterowania zestawu pompowego i sygnalizacji		
PROJEKTANT:	tech. Tadeusz Szymczyk	DATA: 08.2010	NR. RYS. E - 06
SPRAWDZIŁ	inż. Czesław Maciejczyk		