



OZNACZENIA.

- SZP - Sterownica zestawu pompowego.
- Q3 - Wyłącznik nadmiarowo prądowy z czcionem różnicowoprądowym.
- S1 i S2 - Styki bezpotencjałowe sterownicy kompaktu pompowego.
- K2 i K3 - Przekazniki pośredniczące.
- F - Ograniczniki przepięciowe.
- 1H - Przekaznik kontroli faz.
- XX - Lista zaciskowa sterownicy kompaktu pompowego.
- XR - Lista zaciskowa rozdzielnicy RZP.
- XK / KSZP - Lista zaciskowa kasety sterowniczej.
- MW - Wentylator.

UWAGI.

- Typ oraz numery katalogowe aparatury w zestawieniu materiałów.
- Wentylator ujęty w projekcie branży sanitarnej.
- Schemat zdalnego sterowania zestawu pompowego i sygnalizacji na rys. nr E - 07. /oraz oznaczenie aparatury/

"INSTAL-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY S.C.

K-ce ul Chorzowska 73 A tel/fax:2589485 e-mail: instal_bud_kgk@op.pl

BRANŻA: ELEKTRYCZNA FAZA: P.W. SKALA: BRAK

INWESTOR: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
KATOWICE UL. BANKOWA 12

OBIEKT: DOM STUDENTA DS-1 KATOWICE,UL.STUDENCKA 15
REMONT INSTALACJI WODNEJ PPOŻ.

TREŚĆ: Schemat montażowy rozdzielnicy zestawu pompowego RZP

PROJEKTANT: tech. Tadeusz Szymczyk DATA: 08.2010 NR. RYS. E - 09

SPRAWDZIŁ: inż. Czesław Maciejczyk