

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POMIESZCZENIA PŁYWALNI SWFiS - instalacja wentylacji mechanicznej - centrala wentylacyjna - AKTUALIZACJA 05. 2011					
1	KNR-W 2-17 0322-01 analogia	Centrala wentylacyjna GOLEM -G2 wraz z automatyką (lub równoważna) (Ilość powietrza nawiewanego 4300 m3/h; Spręż dyspozycyjny nawiew 250 Pa; Wentylator nawiewny moc 1,1 kW; Zasilanie 400V; Filtr wstępny EU4; Nagrzewnica elektryczna moc 72,0 kW; Regulator tyrystorowy moc 9 ,0 kW) 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000