

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU KONSERWACYJNEGO KLIMATYZATORA

Nr umowy (zlecenia
).....
.....

Data przeglądu
.....
.....

Obiekt
.....
.....

Adres
.....
.....

Klimatyzator

Typ, Model (seria), Nr fabryczny, Rok produkcji, Gwarancja tak/nie, Nr pokoju

Przeprowadzone czynności:

Przeprowadzone czynności :

1. czyszczenie filtrów urządzeń klimatyzacyjnych.....
2. czyszczenie parowników i skraplaczy.....
3. sprawdzanie drożności odwodnienia.....
4. sprawdzanie szczelności połączeń freonowych.....
5. sprawdzanie stanu izolacji termicznej instalacji freonowych.....
6. sprawdzanie połączeń elektrycznych (zasilanie, sterowanie).....
7. czyszczenie waniek skroplin z zastosowaniem środków grzybobójczych oraz udrożnienie odpływów.....
8. sprawdzenie wentylatorów skraplaczy i parowników.....
9. czyszczenie obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych.....

Zalecenia pokontrolne
serwisanta.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Uwagi
użytkownika.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pieczęć i podpis serwisanta
podpis użytkownika

Pieczęć i