



**Uniwersytet Śląski
w Katowicach**

ul. Bankowa 12
40- 007 Katowice
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 26.05.2014r.

Uczestnicy postępowania nr DZP.381.03.2014.RB

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (N)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5.186.000,00 € p.n. **Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”** (nr postępowania **DZP.381.03.2014.RB**)

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczący ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej także ustawą Pzp), Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

(N)

Prosimy o wyjaśnienia do SIWZ:

Pytanie nr 1:

Zestawienie stolarki rys. 1207 - Sz1/36, Sz1/37 - powinno być 1 szt.? Wg nas ten element nie został uwzględniony w przedmiarze.

Odpowiedź nr 1:

Przedmiary zostały zamieszczone jako dokument pomocniczy. W zestawienie stolarki rys. 1207 – Sz1/36, Sz1/37 – powinno być 1 szt. Elementy te omyłkowo nie zostały ujęte w przedmiarze natomiast wchodzą w zakres inwestycji.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że płyta fundamentowa ma być wykonana z betonu C35/B45; w przedmiarze jest B37.

Odpowiedź nr 2:

Przedmiary zostały zamieszczone jako dokument pomocniczy. Płyta fundamentowa powinna być z betonu C35/45. W przedmiarze klasa betonu omyłkowo nie została poprawiona w Rewizji.



Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej Ustawa Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zamieszcza Projekt wykonawczy – półpośredni układ pomiarowy (załącznik nr 2a, 2c cz.14), którego wykonanie jest częścią przedmiotu zamówienia i wcześniej zostało określone w przedmiarach. Dokument ten stanowi podstawę wykonania:

- części rozdzielnic głównej, w której znajduje się zabezpieczenie i przekładniki,
- układu pomiarowego.

Dokument ten stanowi również podstawę do odbioru wykonanej instalacji przez zakład energetyczny.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Olga Rojek

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Łukasz Motyka