



Uniwersytet Śląski  
w Katowicach

ul. Bankowa 12  
40- 007 Katowice  
NIP 634-019-71-34;  
REGON 000001347

Katowice, dnia 20.05.2014r.

**Uczestnicy postępowania nr DZP.381.03.2014.RB**

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ (A-K CZ.II)

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5.186.000,00 € p.n. **Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”** (nr postępowania DZP.381.03.2014.RB)

---

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczący ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej także ustawą Pzp), Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **(C)**

Pytanie 33:

W dokumentacji, w dziale "Konstrukcja" jest projekt zamocowania elewacji z kształtek ceramicznych ażurowych - lecz w projekcie dla kratowniczek mocujących nie są określone średnice prętów. Prosimy o podanie średnic prętów dla celów wyceny.

#### **Odpowiedź 33:**

Elementy i sposób mocowania elewacji z kształtek ceramicznych zostały przedstawione w projekcie „Konstrukcja – zawiesia do elementów ceramicznych”. Szczegóły rozwiązań należy przyjąć po wyborze wykonawcy i producenta elementów mocujących na podstawie wykonanego przez nich projektu warsztatowego.

### **(D)**

Pytanie 7:

Prosimy o podanie standardów wykończenia materiałów klinkierowych (kolor, rodzaj powierzchni widocznej) dla cegieł pełnych elewacyjnych i podłogowych, kształtek ażurowych, kształtek dachowych i podłogowych.

#### **Odpowiedź 7:**

Wszystkie elementy ceramiczne czyli cegła pełna elewacyjna i podłogowa, kształtki ażurowe, kształtki podłogowe, dachowe i elewacyjne powinny być wykonane z jednego rodzaju gliny. Elementy ceramiczne powinny być



kolorystycznie zbliżone do cegły zachowywanego, istniejącego obiektu. Tekstura ceramiki chropowata sprawiająca wrażenie starej. Elementy nie mogą być identyczne (różnice w kształcie, kolorze jak wyrabiane ręcznie).

## **(E)**

### **Pytanie 3:**

Prosimy o wyjaśnienie czy wyposażenie sanitariatów ( kosze na śmieci, pojemniki na papier, dozowniki mydła itp. zgodnie z punktem 2.5 Elementy wyposażenia sanitariatów ST 19 – wyposażenie stałe i biały montaż ) wchodzi w zakres przetargu (brak w przedmiarach załączonych przez Zamawiającego). Jeżeli tak to prosimy o przekazanie zestawienia wyposażenia, które Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie .

### **Odpowiedź 3:**

Wyposażenie sanitariatów (kosze na śmieci, pojemniki na papier, dozowniki mydła, itp) nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

## **(G)**

### **Pytanie 1:**

Prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych nawierzchni Pa.06, Pa.06' Pa.07.

### **Odpowiedź 1:**

Pa. 06, lf. 12 – wykładzina z rolki; Wykładzina pętelkowa strukturowana barwiona w masie z linearnym wzorem. Kolor ciemno szary.

Pa. 06' – wykładzina w płytkach; Wykładzina pętelkowa strukturowana barwiona w masie z linearnym wzorem. Kolor ciemno szary.

Pa.07 – wycieraczka systemowa; materiał: 100% poliamid, spód: guma antypoślizgowa, grubość: ok. 8 mm, współczynnik "lambda" gumy nie może być niższy niż 0,2 W/mK, kolory: antracyt.

**Powyższe wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.**

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

*mgr Olga Rojek*

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

*mgr Łukasz Motyka*