

Modernizacja systemu alarmowego wg poniższego zestawienia w Ośrodku Działalności
Dydaktycznej Rybnik ul.Rudzka 13a Uniwersytetu Śląskiego, zakres prac obejmuje:

- a) wymiana 66szt. czujki jonizacyjne z serii 9200 na nowe czujki 02T serii IQ
- b) utylacja 64szt czujki jonizacyjne
- c) demontaż oraz montaż nowych czujek wraz z niezbędnymi zmianami w oprogramowaniu centrali

Powyższe oferty do 03.06.2011r prosimy składać na adres:

specjalista ds. ppoż
Witold Chachulski
Inspektorat BHP i OP
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12