



**Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Sosnowcu  
województwo śląskie**

41-200 Sosnowiec, ul. Klimontowska 21  
tel. (032) 266 04 01÷ 02, fax. (032) 266 04 03  
e-mail. sekretariat@kmpspSosnowiec

KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
ul. Klimontowska 21  
41-200 SOSNOWIEC  
Tel. 266-04-01 do 2; fax 266-04-03

Sosnowiec, dn. 08.10.2012r.

MO.0231.172.2012.AK

**Decyzja Nr 172/MZ/2012  
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu  
z dnia 08.10.2012r.  
w sprawie zaleceń pokontrolnych**

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 12, poz. 68 z 2009r. t.j. z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 KPA, w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych z 14.09.2012r. przeprowadzonych przez kpt. mgr inż. Paweł Walaszek – Starszy Specjalista ds. Kontrolno – Rozpoznawczych w budynku wysokościowym Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60, nakazuje się Uniwersytetowi Śląskiemu jako właścicielowi i zarządcy budynku, wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

1. Budynek wyposażyc w System Sygnalizacji Pożarowej, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, obejmujący swoim zasięgiem całość chronionego obiektu.

**Podstawa prawna:**

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2009.178.1380 t.j. z późn. zm.);
- § 28 ust. 1 pkt. 10 rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2012.109.719).

**Termin realizacji: do 31.12.2013r.**

**Uzasadnienie**

Powyższe zalecenia należy wykonać celem zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej obowiązek zapewnienia odpowiedniego stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie ciąży przede wszystkim na właścicielu obiektu, a także na zarządcy lub użytkowniku, stosownie do zapisów zawartych w odpowiednich umowach cywilno – prawnych. Do obowiązków tych zalicza się przestrzeganie

przeciwpożarowych wymagań techniczno – budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, a także przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Zgodnie z ustaleniami z czynności kontrolno – rozpoznawczych opisanych w protokole znak MZ.5580.22.8..2012.PW z dnia 14.09.2012r. Uniwersytet Śląski z siedzibą w Katowicach przy ul. Bankowa 12, jest właścicielem i podmiotem faktycznie władającym obiektem budynku wysokościowego Wydziału Nauk o Ziemi przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu. Mając na uwadze powyższe, obowiązki wynikające z decyzji, nakazującej usunięcie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, nakłada się na Uniwersytet Śląski jako podmiot, który w toku ustaleń postępowania jest podmiotem posiadającym kompetencje decyzyjne w zakresie wynikającym z nakazu.

System Sygnalizacji Pożarowej, jest urządzeniem przeciwpożarowym, obejmującym zespół urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych, służących do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze. Zatem w sposób bezpośredni przekłada się na czas zauważenia zagrożenia, czas jego likwidacji, a co za tym idzie skali zagrożenia zarówno dla mienia jak i ludzi. Zgodnie z zapisami art. 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. z obiekty zobligowane do wyposażenia w System Sygnalizacji Pożarowej powinny zostać włączone do systemu monitoringu pożarowego poprzez połączenie urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych z Komendą Miejską/Powiatową Państwowej Straży Pożarnej lub innym obiektem wskazanym przez właściwego terenowo Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP. W przypadku miasta Sosnowca jest to obiekt Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 „Porąbka” przy ul. Wiejska 160. Zgodnie z zapisami § 28 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 z 2010r., poz. 719) budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe powinny być wyposażane w System Sygnalizacji Pożarowej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisu. Jak wykazały ustalenia z czynności kontrolno – rozpoznawczych budynek dydaktyczny Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego z uwagi na wysokość przekraczającą 83m zaliczany jest do grupy budynków wysokościowych (powyżej 55m). Jednocześnie stanowi on niezależną strefę pożarową względem innych obiektów i sam w sobie jest dodatkowo podzielony na dalsze strefy pożarowe obejmujące poszczególne kondygnacje i np. przestrzeń reprezentacyjnej klatki schodowej. Budynek na chwilę obecną wyposażony jest w system sygnalizacji pożarowej obejmujący swoim zasięgiem jedynie pomieszczenia biurowo – administracyjne, bez zabezpieczenia m.in. ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych. Jednocześnie odnosząc się do definicji zawartej w Polskiej Normie PN CEN/TS 54-14 dopuszcza się stosowanie częściowej ochrony obiektów pod warunkiem, że części te stanowią odrębne strefy pożarowe, a zakres ochrony w tych strefach spełnia wymagania jak dla ochrony pełnej. Zatem mając na uwadze powyższe zakres ochrony systemu sygnalizacji pożarowej powinien obejmować całość obiektu, a nie jak obecnie jedynie określone części i powierzchnie, które same w sobie nie stanowią odrębnych stref pożarowych. Ponadto podkreślić należy fakt, że wymóg dotyczy całego budynku, z uwagi na zaliczenie go do grupy budynków użyteczności publicznej wysokościowych, bez względu na podział obiektu na poszczególne strefy pożarowe.

Niemniej jednak zgodnie z zapisami §2 rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719), dopuszcza się spełnienie wymogów w sposób inny niż określony w tym rozporządzeniu w stosunku do Systemu Sygnalizacji Pożarowej, wskazany w ekspertyzie

technicznej rzeczoznawczy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i uzgodnionej z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie odnosząc się do treści protokołu sporządzonego w dniu 05.10.2012r. przez przedstawicieli tut. Komendy, na okoliczność zapoznania się przez stronę, z ustaleniami z czynności kontrolnych w budynku wysokościowym Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60 i zakresem planowanej decyzji administracyjnej oraz podpisanej przez przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego, w zakresie wynikającym z niniejszej decyzji bez uwag, postanowiono o określeniu terminu wykonania zalecenia wynikającego z niniejszej decyzji na termin określony powyżej. Wynika on z faktu kierowania się dobrem stron i realnością wykonania decyzji. Niemniej jednak wykonanie zaleceń wynikających z decyzji powinno nastąpić niezwłocznie, w możliwie krótkim terminie, gdyż przekłada się to bezpośrednio na stan bezpieczeństwa, nie później jednak niż do daty określonej w decyzji.

### Pouczenie

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 12, poz. 68 z 2009r. t.j. z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu ul. Klimontowska 21 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z up.

mgr inż. Patrycjusz Fedala  
ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO

Otrzymują:

1. Uniwersytet Śląski  
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
2. KM PSP Sosnowiec a/a.
3. KM PSP Sosnowiec – MO.