

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Załącznik nr 2 do SIWZ RU/DW/138/11

Lp.	Opis urządzenia	Ilość sztuk	Producent/Opis oferowanego sprzętu	Indeks
1.	<p>Szafa komputerowa-serwerowa o parametrach: Wysokość minimum 24 jednostki U, głębokość minimum 107cm, szerokość minimum 60 cm. Drzwi przednie i tylne perforowane, zdejmowane, zamykane na klucz. Boczne ściany dzielone, zdejmowane. Szafa powinna mieć możliwość łączenia z innymi szafami tego samego modelu. Szafa powinna być wyposażona w elementy stabilizujące. Listwa zasilająca 2 sztuki PDU 16A min 13 gniazd C13 każda wraz z kompletem kabli zasilających umożliwiających podłączenie do zasilaczy awaryjnych oraz do sieci energetycznej Zasilacze awaryjne 2 sztuki zasilaczy, każdy o minimalnej mocy rzeczywistej 3750W, maksymalna wysokość 4U, charakterystyka Online. Baterie bezobsługowe. Zarządzanie i monitoring poprzez panel z ekranem LCD. Funkcjonalność Szafa powinna umożliwiać montaż urządzeń zgodnie ze</p>	1		29575

Podniesienie jakości kształcenia w zakresie IT – utworzenie nowoczesnych międzywydziałowych pracowni informatycznych i laboratoriów elektronicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, PILEUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.1. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Załącznik nr 2 do SIWZ RU/DW/138/11

<p>standardem CEA-310E.</p> <p>Pionowe belki nożne szafy powinny pozwalać na przesuwanie ich w ramach obudowy.</p> <p>Mocowanie przewodnic/szyn oraz listwy zasilające i moduły podtrzymujące zasilanie serwerów powinny odpowiadać rozwiązaniom zastosowanym dla serwera Dell PowerEdge 710".</p> <p>Warunki gwarancji</p> <p>Przynajmniej trzy lata gwarancji od momentu podpisania umowy z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii</p> <p>Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu.</p> <p>Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, wliczając w to koszt części i transportu.</p> <p>Wymagania dodatkowe</p> <p>Zamawiający wymaga dostarczenia i rozładunku szafy w miejscu wskazanym w siwz.</p> <p>Dokumentacja użytkownika</p> <p>Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim</p>			
---	--	--	--