



Uwaga:
1. usytuowanie poszczególnych klap p.poż. tj. ich szczegółowa lokalizacja wg projektu branży sanitarnej

- UWAGI:
- silowniki Belimo typu kompakt
 - Przepustnice odcinające pożarowe z silownikiem B24
- podanie napięcia otwiera przepustnicę odcinającą poż.
 - Montaż poszczególnych zasilaczy przy modułach we./ wyj. .

		temat: Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej nr 5 w Katowicach.
ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT		
NIP 9491673628 REGON 020378237 ul. Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław		kom. 603 950 959 tel. biurowy 607 725 026 e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl
inwestor	Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice	
lokalizacja	Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice nr działek: 198,200/2, AM41, obręb 0002, Dz.Bogucice-Zawodzie	
tytuł rys.	PROJEKT WYKONAWCZY SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA I STEROWANIA KLAPAMI P. POŻAROWYMI	
branża ELEKTRYCZNA	PROJEKTANT : mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak nr upr. UAN VI-1/3/38/88	podpis:
	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Zbigniew Barszczyk nr upr. UAN VI -1/3/59/90	podpis:
		podpis:
skala rys.	data 20.01.2016	nr rys. ITKP-1