

Katowice, dnia 15.04.2016r.

Łukasz Szleper Projekt
ul. Mydlarskiego 19
54-079 Wrocław

Sygnatura PN-U/MO/209/03/16

Dotyczy: Końcowego uzgodnienia projektu wykonawczego modernizacji dwufunkcyjnego węzła cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 5 w Katowicach.

W odpowiedzi na Państwa zlecenie z dnia 09-03-2016r. informujemy, że przesłany do zaopiniowania projekt j.w. zostaje uzgodniony pod względem eksploatacyjnym.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie urządzenia będące własnością TAURON Ciepło sp. z o.o. podlegające demontażowi należy zabezpieczyć i przekazać do siedziby obszaru cieplnego nr-2 zlokalizowanego przy ul. Piastów 17 w Katowicach.

Po wykonaniu montażu modernizowanego węzła ciepła wykonawca ma obowiązek zlecić obiekt do odbioru (płukanie, próba szczelności, odbiór końcowy) w TAURON Ciepło sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 49 Katowice, Biuro Planowania i Nadzoru Przesyłu telefon: 32 605-61-47.

Pomieszczenia wymiennikowni oraz modułu przyłączeniowego winno spełniać wymogi normy PN-B-02423 Węzły ciepłownicze –wymagania i badania przy odbiorze.

Koszty niniejszego uzgodnienia, zgodnie z cennikiem TAURON Ciepło sp. z o.o. ponosi podmiot, który zwrócił się o jego wykonanie. Koszty powinny zostać pokryte w wysokości i zgodnie z dyspozycją zawartą w dołączonej fakturze VAT – otrzymaną oddzielną korespondencją.

Łączymy wyrazy szacunku

Załączniki:

1egz. dokumentacji węzła ciepła.

Kopia:

1x PC-2, 1x PN-T, 1x PN-U; a/a

Opiniujący:

inż. M. Osyra

tel: 0-32 605-61-62, wew. 62

Autor pisma:

inż. Maciej Osyra

DYREKTOR
DEPARTAMENTU PRZESYŁU
M. Zakojski

KIEROWNIK
BIURA PLANOWANIA
I NADZORU PRZESYŁU

J. Jaskóła
Jarosław Jaskóła