



Przewód kanalizacyjny prowadzony pod posadzką bądź po ścianie
Przewód kanalizacyjny prowadzony w strefie stropu podwieszonego danej kondygnacji
Zimna woda - rury wielowarstwowe
Ciepła woda - rury wielowarstwowe
Woda cyrkulacyjna - rury wielowarstwowe
Instalacja hydrantowa - rury stalowe zaciskowe
Przewód kanalizacji tłocznej PE-H
Przewód odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych PE-HD
(w0) Pion instalacji wodnej
(1) Pion instalacji kanalizacji sanitarnej
(H1) Pion instalacji hydrantowej
M Muszla ustępowa
Um Umywalka
Zl Zlew
Zz Zawór ze zwężką do węża
Wp Wypust podtynkowy
Pi Pisuar
H Hydrant wewnętrzny Dn25
Ss Studzienka schładzająca (istniejąca)
Ps Studzienka schładzająca (projektowana)
Zawór odcinający, kulowy, gwintowany
Zawór termostatyczny zawór cyrkulacyjny MTCV typu A
Strefy wydzielenia p.poż.

UWAGA:

1. Przepusty instalacyjne należy wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

25 x 3,5/2 ZIBO/PP-R 2,2SDR7 - Projektowane przewody instalacji wody z rur wielwarstwowych (podano średnicę zewnętrzną x grubość ścianki przewodów) Z-woda zimna, C-woda ciepła, Cy- woda cyrkulacyjna

De 90/2,7 PE 80/SDR 17/ISO - Projektowane przewody instalacji wody z rur stalowych ocynkowanych (podano średnicę nominalną) Z-woda zimna, C-woda ciepła, Cy- woda cyrkulacyjna

35 x 1,5 - Projektowane przewody instalacji hydrantowej przewody wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie i zewnętrznie zaciskowych (podano średnicę zewnętrzną x grubość ścianki przewodów)

Ø50 - Średnice zewnętrzne przewodów kanalizacji sanitarnej Rury powiązane pod posadzką w pierścieniu wykonać z rur PVC grubościennych

Ø50 PE-HD - Średnice zewnętrzne przewodów kanalizacji odprowadzającej skropliny Przewody wykonać z rur HDPE łączonych na zgrzewanie

SCHEMAT ROZDZIAŁU INSTALACJI WODY Z ZAWOREM PIERSZEŃSTWA

I. **Instalacja ppoż. nawodniona z awaryjnym zasilaniem załączanym wyłącznie w trakcie pożaru lub sterowanie z systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP:**
1) Korpus zaworu elektromagnetycznego EV220B w wersji normalnie otwartej NO
2) Cewka elektromagnetyczna typu BE
3) Czujnik przepływu FQS (opcja)
W przypadku sterowania pracą zaworu z systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP sugerujemy zastosowanie czujnika przepływu FQS. Dzięki wbudowanemu jednobiegunowemu stykowi przełącznemu SPDT, czujnik przepływu FQS sygnalizuje pojawienie się i zanik przepływu w rurociągu.

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m²)	POSADZKA
PIWNICA			
	CZĘŚĆ A		
-1.01	Klatka schodowa 1	6,30	gres
-1.02	Pomieszczenie porządkowe	7,92	gres techniczny
-1.03	Winda towarowo-osobowa	2,10	wykt.pcv
-1.04	Komunikacja	4,03	gres techniczny
-1.05	Pomieszczenie technicznе	19,44	gres techniczny
-1.06a	Komunikacja	8,95	gres techniczny
-1.06b	Komunikacja	10,16	gres techniczny
-1.06c	Komunikacja	12,31	gres techniczny
-1.07	Rozdzielnia elektryczna UŚ	9,86	gres techniczny
-1.08	Pomieszczenie magazynowe UŚ	18,16	gres techniczny
-1.09	Pomieszczenie magazynowe UŚ	14,31	gres techniczny
-1.10	Hydrofornia UŚ	20,65	gres techniczny
-1.11	Pomieszczenie magazynowe UŚ	19,44	gres techniczny
-1.12	Pomieszczenie magazynowe UŚ	19,91	gres techniczny
-1.13	Pomieszczenie magazynowe UŚ	20,01	gres techniczny
-1.14	Maszynownia wentylacji UŚ	20,94	gres techniczny
-1.15	Komunikacja	28,72	gres techniczny
-1.16	Węzeł cieplny /Wymiennikownia	38,72	gres techniczny
-1.17	Pomieszczenie magazynowe UŚ	27,34	gres techniczny
-1.18	Komunikacja	47,15	gres techniczny
	CZĘŚĆ B		
-1.19	Komunikacja	28,06	gres techniczny
-1.20	Pomieszczenie magazynowe UŚ	22,08	gres techniczny
-1.21	Pomieszczenie magazynowe UŚ	24,51	gres techniczny
-1.22a	Pomieszczenie magazynowe UŚ	11,11	gres techniczny
-1.22b	Pomieszczenie magazynowe UŚ	20,25	gres techniczny
-1.23	Komunikacja	29,17	gres techniczny
-1.24	Klatka schodowa 2	2,82	gres techniczny
-1.25	Winda osobowa	1,54	wykt.pcv
-1.26	Pomieszczenie technicznе	12,73	gres techniczny
-1.27	Pomieszczenie magazynowe UŚ	54,35	gres techniczny
-1.28	Pomieszczenie magazynowe UŚ	20,10	gres techniczny
-1.29	Komunikacja	40,34	gres techniczny
-1.30	Klatka schodowa wewn.	7,82	gres techniczny
-1.31a	Pomieszczenie magazynowe UŚ	21,09	gres techniczny
-1.31b	Pomieszczenie magazynowe UŚ	26,34	gres techniczny
-1.31c	Pomieszczenie magazynowe UŚ	23,87	gres techniczny
-1.31d	Pomieszczenie magazynowe UŚ	96,60	gres techniczny
-1.31e	Pomieszczenie magazynowe UŚ	12,49	gres techniczny
-1.31f	Pomieszczenie magazynowe UŚ	17,42	gres techniczny
S1	Studnia doświetlająca	6,75	pos. betonowa
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:	835,86	

UWAGI:
1. Projekt budowlany służy celom formalno-prawnym. Roboty budowlane należy prowadzić na podstawie dokumentacji wykonawczej.
2. Wszystkie wymiary i rzędne bezwzględnie SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
3. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach.
– CAŁA PIWNICA ZAKWALIFIKOWANA DO STREFY POŻAROWEJ PM, przy dodatkowym podziale na część wysoką A i niską B budynku, szczegóły wg charakterystyki pożarowej (nie ma tu pomieszczeń do pracy lub na stały pobyt ludzi, wszystkie pomieszczenia są magazynowe lub techniczne).
– We wszystkich pomieszczeniach piwnicznych przewidziano wentylację mechaniczną wg rys. proj. instalacji sanitarnych.

LS PROJEKT
ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT
NIP 9491673628 REGON 020378237
kom. 603 950 959 tel. biurowy 607 725 026
e-mail: biuro@lsprojekt.pl
ul. Wyższińskiego 19, 54-079 Wrocław
www.lsprojekt.pl

temat: Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej nr 5 w Katowicach.

inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

lokalizacja: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice, nr działek: 198,200/2, AM41, obręb 0002, Dz.Bogucice-Zawodzie

tytuł rys.: PROJEKT BUDOWLANY
Rzut piwnic – instalacja wod.-kan.

branża: SANITARNA

PROJEKTANT: mgr inż. Aleksander Mazur nr upr. SLK/4278/POOS/12 podpis:

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Sebastian Gajek nr upr. 238/02 podpis:

podpis:

skala rys.: 1:100

data: 20.01.2016

nr rys.: WK-01