

CAŁY DACH WIDOCZNY I OPRACOWANY NA RZUCIE DACHU

Łącznik z poziomu poddasza bud.b do 2 piętra bud.a –murowany w kolorze tynku elewacji, wym. ok.600x200, /przebudowa fragmentu dachu

Wymiana okien na pożarowe ze wzgl. na sąsiedztwo stref

Sanitariaty ogólnodostępne dla 50 osób (30 mężczyzn+20kobiet +1 toaleta dla osób niepełnosprawnych)

Projektowana klatka schodowa wydzielona p.poż. ścianami REI60/ drzwi EI30 i zabezpieczona przed zadymianiem

WYDZIELENIE P.POZ. CZĘŚCI A I B: ŚCIANY REI 120, OKNA /DRZWI EI60 W PASIE do 2,0m

POKOJE DORADCZE NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH

3.08 WC dla inwalidów 4,60 gres

3.07 WC męskie 6,55 gres

Doświetlająca studnia za windą proj. RSØ150

3.01 Klatka schodowa K1 16,52 gres/kamień

3.03 winda towarowo–osobowa 2,10 pcv

3.02 komunikacja 3,54 gres

istn.sanitariaty do likwidacji, armatura do demontażu

3.04 komunikacja –korytarz 78,08 gres

Termoizolacja całego 3 piętra od wewnątrz płytami z pianki rezolowej na stelażu GK –grubość 11,0cm

3.12 Sala warsztatowa 21,11 wykł.pcv

3.11 Sala warsztatowa 15,35 wykł.pcv

3.10 Sala warsztatowa 20,07 wykł.pcv

3.09 Sala warsztatowa 22,37 wykł.pcv

3.05 komunikacja 5,57 gres

3.06 WC damskie 4,11 gres

Hydrant wewnętrzny Dn25

istniejące toalety do likwidacji, armatura sanitarna do demontażu

KOMUNIKACJA H=320/~370cm

istn.zlew do demontażu

3.13 Sala warsztatowa 21,67 wykł.pcv

3.14 Sala warsztatowa 16,33 wykł.pcv

3.15 Sala warsztatowa 21,34 wykł.pcv

3.16 Sala warsztatowa 21,84 wykł.pcv

3.17 Sala warsztatowa 16,65 wykł.pcv

3.18 Pokój socjalny 16,38 gres

3.19 Sala warsztatowa 21,55 wykł.pcv

KOMPLEKS BIUROWY DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO –6 POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

25 x 3,5(Z) / 20 x 2,8(C) 16 x 2,2(Cy) - Projektowane przewody instalacji wody z rur wielwarstwowych (podano średnicę zewnętrzną x grubość ścianki przewodów) Z-woda zimna, C-woda ciepła, Cy- woda cyrkulacyjna

Dn 40(Z) / Dn 32(C) Dn 15(Cy) - Projektowane przewody instalacji wody z rur stalowych ocynkowanych (podano średnicę nominalną) Z-woda zimna, C-woda ciepła, Cy- woda cyrkulacyjna

35 x 1,5 - Projektowane przewody instalacji hydrantowej przewody wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie i zewnętrznie zaciskowych (podano średnicę zewnętrzną x grubość ścianki przewodów)

Ø50 - Średnice zewnętrzne przewodów kanalizacji sanitarnej Rury prowadzone pod posadzką w piwnicy wykonać z rur PVC grubościennych

Ø50 PE-HD - Średnice zewnetrzne przewodów kanalizacji odprowadzającej skropliny Przewody wykonać z rur HDPE łączonych na zgrzewanie

LEGENDA:

- Przewód kanalizacyjny prowadzony pod posadzką bądź po ścianie
- Przewód kanalizacyjny prowadzony w strefie stropu podwieszonego danej kondygnacji
- Zimna woda - rury wielowarstwowe
- Ciepła woda - rury wielowarstwowe
- Woda cyrkulacyjna - rury wielowarstwowe
- Instalacja hydrantowa - rury stalowe zaciskowe
- Przewód odprowadzenia skroplin z cetral wentylacyjnych PE-HD
- (w0) Pion instalacji wodnej
- (1) Pion instalacji kanalizacji sanitarnej
- (H1) Pion instalacji hydrantowej
- M Muszla ustępowa
- Mr Muszla ustępowa z rozdrabniaczem
- Um Umywalka
- Zl Zlew
- Zz Zawór ze zwężką do węża
- Wp Wpust podłogowy
- Pi Pisuar
- H Hydrant wewnętrzny Dn25
- Strefy wydzielenia p.poż.

UWAGA:

1. Przepusty instalacyjne należy wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

temat:	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej nr 5 w Katowicach.
	ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT
	NIP 9491673628 REGON 020378237 ul. Mydlarskiego 19, 54–079 Wrocław; kom. 603 950 959 tel. biurowy 607 725 026 e–mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl
inwestor	Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12, 40–007 Katowice
lokalizacja	Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 5, 40–007 Katowice nr działek: 198,200/2, AM41, obręb 0002, Dz.Bogucice–Zawodzie
tytuł rys.	PROJEKT BUDOWLANY Rzut III piętra – instalacja wod.kan.
branża: SANITARNA	PROJEKTANT : mgr inż. Aleksander Mazur nr upr. SLK/4278/POOS/12 — podpis:
	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Sebastian Gajek nr upr. 238/02 — podpis:
	podpis:
skala rys. 1:100	data 20.01.2016
	nr rys. WK–05