

Opis przedmiotu zamówienia

l.p.	Opis	Ilość
	Część C	
1.	<p>KLIMATYZATOR MULTI TYPU SPLIT NAŚCIENNY (dwuczęściowy) chłodząco/grzejny – dwie jednostki wewnętrzne + agregat zewnętrzny</p> <p>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA szt.2 Wydajność: Chłodzenie: kW 2,6x2 Grzanie: kW 2,9x2 Zasilanie: f/V/Hz 1f, 220-240 V, 50Hz Czynnik chłodniczy: R410A Pobór mocy: Chłodzenie: kW 1,75 Grzanie: kW 1,86 Współczynnik EER W/W 3,03 Współczynnik COP W/W 3,06</p> <p>Przepływ powietrza: m³/h 550 Poziom hałasu [w/ś/n] : dB(A) 38/36/34 Waga: max 8 kg.</p> <p>JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA szt.1 Poziom hałasu: dB(A) 57 max. Waga: kg 65 max.</p> <p>Średnica rur [ciecz/gaz] cal 1/4"-3/8"</p> <p>Wymagane funkcje: Automatyczny tryb snu Automatyczny ruch żaluzji Funkcja samodiagnozy Funkcja TURBO Funkcja Auto Restart 24-godzinne programowanie Funkcja Auto Clean Blokada klawiszy sterownika Podświetlany wyświetlacz sterownika Szeroki kąt nawiewu Niezależny system osuszania Gorący start Inteligentne odszranianie Efektywne chłodzenie</p> <p>Klimatyzator przeznaczony do pomieszczenia 321 na 3 piętrze w budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9 . Montaż jednostki zewnętrznej na ścianie bocznej budynku , Długość rurek montażowych dla każdej jednostki: max. 10 mb, montaż natynkowy w korytkach. Odprowadzenie skroplin grawitacyjne. W pomieszczeniu znajduje się przyłącze zasilające.</p>	1kpl.

	<p>Prace innych branż związane z montażem urządzenia powinny być uwzględnione przez Wykonawcę (np. przewierthy przez ściany wraz z obróbkami i zabezpieczeniami).</p> <p>Osoba wyznaczona przez Wydział do konsultacji technicznych i montażowych : mgr Małgorzata Scheiki-Bińkowska Tel. 32 3591174.</p> <p>Gwarancja na urządzenie: min. 5 lat Gwarancja na instalację min. 3 lata Termin dostawy i montażu: do 14 dni od daty zawarcia umowy.</p>	
--	--	--