

Opis przedmiotu zamówienia

l.p.	Opis	Ilość
	Część B	
1.	<p>KLIMATYZATOR TYPU SPLIT NAŚCIENNY CHŁODZĄCY</p> <p>Dane techniczne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CHŁODZENIE 3,45 kW 2. CZYNNIK CHŁODNICZY R410A 3. ZASILANIE ELEKTRYCZNE: 220-240V/1/50Hz 4. ZAKRES PRACY: chłodzenie 21°C/+43°C, 5. PILOT BEZPRZEWODOWY 6. FILTR KATECHINOWY 7. PROGRAM 24 h 8. AUTORESTART 9. KLASA ENERGETYCZNA AA 10. POZIOM HAŁASU: jedn. wewn. max. 26 – 40 dB jedn. zewn. max. 49 dB <p>Klimatyzator przeznaczony do pomieszczenia 029 na niskim parterze w budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9 . Montaż jednostki zewnętrznej na ścianie bocznej budynku na wysokości ok. 3m od poziomu chodnika. Długość rurek montażowych max. 15 mb, montaż natynkowy w korytkach. Odprowadzenie skroplin grawitacyjne. W pomieszczeniu znajduje się przyłącze zasilające. Prace innych branż związane z montażem urządzenia powinny być uwzględnione przez Wykonawcę (np. przewierthy przez ścianę wraz z obróbkami i zabezpieczeniami).</p> <p>Osoba wyznaczona przez Wydział do wszelkich konsultacji technicznych i montażowych : mgr K. MUTH Tel. 32 3591753 .</p> <p>Gwarancja producenta na urządzenie: min. 5 lat Gwarancja na instalację: min. 3 lata Termin dostawy i montażu: do 14 dni od daty zawarcia umowy.</p>	1