UWAGA
OTWORY NA REFLEKTORY DOZIEMNE
I ZAŁOŻENIE RUR NA PRZEWODY
WYKONAĆ
PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH
WYLEWANIE SCHODÓW I POSADZKI



LEGENDA

1. OPRAWY PODŁOGOWE MONTOWAĆ W POSADZCE W CIĄGU KOMUNIKACYJNYM OBOK BARIERY.
2. OPRAWY DOZIEMNE MONTOWAĆ W SCHODACH PIONOWEJ CZĘŚCI SCHODA ZWRÓCONE DO ŚCIANY.
3. OPRAWY NAD SCHODAMI MONTOWAĆ W ŚCIANIE NA WYS. O,5m ZWRÓCONE W DÓŁ.
4. REFLEKTORY MONTOWAĆ NA ŚCIANIE NA UCHWYTACH STAŁYCH NA WYS. 2,5m.
5. OTWOTY DO MONTOWANIA REFLEKTORÓW DOZIEMNYCH I RURKI NA PRZEWODY ZASILAJĄCE WYKONAĆ PRZY WYLEWANIU SCHODÓW.
6. PRZEWODY ZASILAJĄCE REFLEKTORY PROWADZIĆ NAD SUFITEM PODWIESZONYM I PT.

7. ZASILANIE SŁUPKÓW PRZY SCHODACH YDY3x1,5 W RURCE fi23 WYKONAĆ PRZY WYLEWANIU MURKÓW.

sieć 230/400V

szybkie wyłączenie- wyłącznik ochronny

OPRAWA WBUDOWANA ALAN-LED -j04 18LED 230V WG KANLUX

1-5 OPRAWA WBUDOWANA GORDO DL-LED -14LED 230V JP66 WG KANLUX

6-9 OPRAWA WBUDOWANA DORA LED-J01 -14LED 230V JP65 WG KANLUX

reflektor SPOTLIGHT COMBI 12PC 230V, 1000W -szt.4

słupek cylindryczny SAP 1200 E27 S-50W ROSA Tychy

inwestor:	UNIWERSYTET ŚLĄSKI ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice	CZ. ELEKTR.
temat:	MODERNIZACJA SALI NA POTRZEBY PRACOWNI BADAŃ NAD EDUKACJĄ KULTURALNĄ I UPOWSZECHNIANIEM KULTURY	
adres:	UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn Działka nr ewid. 1/1, obręb 39 w Cieszynie	
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PRZYPODŁOGOWEGO I REFLEKTORÓW		
projekt: opracowanie: Data VII 2009	inż. Antoni Gołek upr. 90/98 BB	skala 1:100 rys. 2