
PRZEDMIAR - INSTALACJE SANITARNE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45331210-1 Instalowanie wentylacji

**NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu w Domu Studenta nr 5 przy ul.
Lwowskiej 8 w Sosnowcu.**

ADRES INWESTYCJI : Dom Studenta nr 5, Sosnowiec; ul. Lwowska 8
INWESTOR : Uniwersytet Śląski w Katowicach
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 12-007 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Mróz (INSTALACJE SANITARNE)
DATA OPRACOWANIA : 10.02.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.02.2020

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Maciej Mróz
nr uprawnień budowlanych
MAP/0494/OWOS/14



OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 40206-03 analogia	Demontaż wentylatorów dachowych montowanych za pomocą kołnierzy do podstawy dachowej. Podstawa z kołnierzem do pozostawienia. /zmieniona robocizna na 1h/ 20	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 2-17 0150-02 analogia	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o śr. wylotów do 250 mm, w układach bezkanałowych. / wymiana jednej podstawy D250 na D200 lub zwężki do kołnierza/ 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-17 0201-01 z.o. 3.6. 9905-3 analogia	Dostawa i montaż wentylatora dachowego. Wentylator montowany za pomocą kołnierza do istniejącej podstawy dachowej D200mm. Silnik 1 faza. Moc silnika 120W. Wydajność max. 630m ³ /h, spręż 230Pa. Głośność 55 dB. 20	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
4	kalk. własna	Dostawa i montaż regulatorów prędkości obrotowej wentylatorów. 20	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
5	kalk. własna	Dostawa i montaż szafy elektrycznej do montażu regulatorów prędkości obrotowej. Szafa o wymiarach 60x60x20cm zamykana na klucz. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6	kalk. własna	Wykonanie wypełnienia istniejącego tłumika. Tłumik składa się z trzech płyt o wymiarach około 47x32x5cm. Należy wykonać nowe płyty i wsunąć w uchwyty tłumika w cokole dachowym. 20	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000