

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POMIESZCZENIA PŁYWALNI SWFiS - instalacja wod-kan - Wymiana filtra wody basenowej - AKTUALIZACJA 05.2011					
1	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m ² w elementach z betonu żwirowego	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR-W 4-02 0145-06 analogia	Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 1500 dm ³ - demontaż filtra wody basenowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 4-02 0121-05 analogia	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 75 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 7-09 2801-03 analogia	Montaż rurociągów z PCW spawanych o średnicy zewnętrznej do 75 mm. Grubość ścianki do 7.0 mm - klejone	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR-W 2-15 0144-06 analogia	Zbiorniki hydroforowe o pojemności 1500 dm ³ - montaż filtra wody basenowej fi 1000 o pojemności max. 1,5 m ³ wraz ze złożem filtracyjnym (piasek i żwir filtracyjny)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 7-09 2620-04 analogia	Montaż zasuw kołnierзовych o średnicy nominalnej 80 mm na ciśnienie nominalne 2.5-4.0 MPa - przepustnica dn 75 wraz z kołnierzami	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 7-09 2901-01	Próba wodna rurociągów o średnicy do 102 mm na ciśnienie próbne do 4.0 MPa	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR-W 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m ² w podłogach, stropach i ścianach	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000