

## 2. Zestawienie materiałów zasadniczych

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi
1.	Układanie przewodu YDY 3 *1,5 na istniejących korytach	m	770	
2.	Układanie przewodu YDY 5 *10 na istniejących korytach	m	150	
3.	Układanie przewodu LiYYekwf 2 *1 na istniejących korytach	m	750	
4.	Montaż puszek natynkowych rozgałęźnych przykręcanych	szt	28	
5.	Montaż w istniejących tablicach wyłączników nadmiarowo-prądowych C6A	szt	19	
6.	Montaż w istniejących tablicach wyłączników różnicowo-prądowych 25/0,03A	szt	2	
7.	Montaż w istniejących tablicach rozłączników bezpiecznikowych 3p 32/63A	szt	3	
8.	Montaż w istniejących tablicach wyłączników różnicowo-prądowych 40/0,03A	szt	3	
9.	Maszt odgromowy 3m składany 270501+27021 z płyta i obciążnikiem 27130	kpl.	2	
10	Drut DFe-Zn 8mm <sup>2</sup>	m	10	