



LEGENDA

K16

Qch=5,6 kW

16. FDT56KXE6F

1.14 S/L 15

1/2", 1/4"

DIS-180-1G

STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

KASETONOWA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA K16

NOM. WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA 5,6kW

TYP JEDNOSTKI FDT56KXE6F

LOKALIZACJA POM. 1,14

PRZEWODY ZIĘBNICZE 1/2" GAZ 1/4" CIECZ

TRÓJNIK

PROJEKT

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I
BIBLIOTEKA
AKADEMICKA

ADRES

KATOWICE, UL. BANKOWA, DZ. NR 13,14,9/4,9/8,
10/9,10/11,11/4,11/3,12/3,12/4,22/18,22/21

INWESTOR

UNIwersytet Śląski
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE, TEL. 032 359 13 90

GENERAL.
PROJEKT.

HS99
HERMAN I ŚMIERZEWSKI
UL. MICKIEWICZA 6/3, 75-004 KOSZALIN, TEL. 094 348 99 01

T-46

FAZA	PW
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE
BIURO	
TEMAT:	"INSTALACJA KLIMATYZACJI"
AUTORZY:	
mgr inż. TOMASZ TAPPER	upr. bud.SLK/2915/PWOS/09
OPRACOWAŁ:	
SPRAWDZIŁ:	
mgr inż. JERZY TAPPER	upr. bud.565/78

NR ARCHIW.	279/13	DATA	05.2013
SKALA	1:100	NR RYS.	8

SCHEMAT SYSTEMU S2