



RZUT PIWNIC

OZNACZENIA:



hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN25  
z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową 6–12kg

UWAGA:

1. W obrębie węzłów przyłączeniowych orurowanie wykonane z PP a przeznaczzone również na cele p.poz. należy wymienić na stal ocynkowaną dn 50. Pozostałą część orurowania z PP obudować płytami gipsowo-kartonowymi do odporności ogniowej 60min.
2. Istniejące przybory podłączone do instalacji przez pionu 2 przełączyć do rury Ø40PP zasilającej część bytową.

		Obiekt i adres:	Dom studenta nr 4 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 2		
		Faza i temat:	PB i W Instalacji pionów nawodnionych		
		Nazwa rys.:	RZUT PIWNIC		
		Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Umowa nr: 0003/03/450092556
		Projektant:	SL/CI/SP/OS/AS	Nr rys.:	2 12/2013
		Sprawdził:	48788	Skala:	1:100 Data: 04.2013
SP INWESTPROJEKT 40-874 KATOWICE ul. TYSIĄCLECIA 1					