

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH

Dom Studenta nr 3 w Sosnowcu

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Producent</i>
	TABLICA TO na korytarzu - istniejąca			
1.	Rozłącznik bezpiecznikowy R303 25A	szt.	1	Legrand
2.	Wkładka bezpiecznikowa DO2 20A	szt.	3	Legrand
	TABLICA TSO	kpl..	1	
1.	Rozdzielnica RWN 3 x 12 z drzwiczkami metalowymi	szt.	1	Legrand
2.	Wyłącznik 3-biegunowy FR303 100A	szt.	1	Legrand
3.	Ogranicznik przepięć C 275/15	szt.	4	ETI
4.	Wyłącznik różnicowo-nadprądowy P312 B-10/0,03A	szt.	4	Legrand
5.	Stycznik z cewką 230V SM 325 230-2z	szt.	4	Legrand
6.	Wyłącznik instalacyjny S301 (S301) C 2A	szt.	1	Legrand
7.	Regulator sterowania ETO-1550	szt.	1	Luxbud
8.	Zamek typowy do drzwiczek	szt.	1	LOB
	PRZEWODY I OSPRZĘT			
1.	Przewód YDYpżo 5 x 2,5 mm ²	m	5	Telefonika
2.	Przewód YDY 4 x 1,5 mm ²	m	30	Telefonika
3.	Przewód YDYżo 3 x 2,5 mm ²	m	110	Telefonika
4.	Przewód YDY 2 x 1,5 mm ²	m	30	Telefonika
5.	Przewód grzewczy ICE-PROTEKTOR	m	250	Luxbud
6.	Rura karbowana z pilotem GUS 25G	m	175	Minbud
7.	Rozgałęzienie „Y” punktu zasilającego TWISTO-B-TE2	szt.	4	Luxbud
8.	Przyłącze z 1,5m przewodem zasilającym TWISTO-B-A	szt.	4	Luxbud
9.	Zakończenie przewodu zasilającego TWISTO-B-E	szt.	8	Luxbud
10.	Czujnik temperatury zewnętrznej ETF 744/99	szt.	1	Luxbud
11.	Czujnik wilgotności w rynnie ETOR - 55	szt.	1	Luxbud
12.	Puszka przyłączeniowo-rozgałęźna IP 65 UV 1-fazowa	szt.	4	Luxbud

	INSTALACJA ODGROMOWA			
1.	Drut ocynkowany DFe/Zn 8mm	m	170	AH
2.	Płaskownik ocynkowany 30 x 4mm	m	50	AH
3.	Pręt ocynkowany 18 x 2700 mm ze złączem	szt.	20	AH
4.	Złącze kontrolne ocynkowane 4 x M8 x 16 B40	szt.	10	AH
5.	Złącze krzyżowe ocynkowane 4 x M8 x 16	szt.	10	AH
6.	Złącze rynnowe	szt.	10	AH
7.	Skrzynka probiercza 150 x 150 x100	szt.	10	AH
8.	Rura ochronna SV 32	m	170	AROT
9.	Uchwyt VF 32	szt.	120	AROT