

LEGENDA:

- istniejący uziom poziomy na dachu
- przewód odprowadzający DFe/Zn 8mm w rurze SV32 lub VA32 na uchwytach ściennych z wkretami VF32 mocowanymi w odstępach co 1,5m
- uziom poziomy z bednarki ocynk. 30x4mm
- złącze kontrolne 4xM8x16, B40 na wysokości 0,5m w skrzynce probierczej na elewację 150x150x100mm
- złącze krzyżowe 4xM8x16 2p
- uziom pionowy ø18x2700mm, ze złączem

INWESTPROJEKT KATOWICE

SPÓŁDZIELNIA PRACY
"INWESTPROJEKT-KATOWICE"
40 – 874 KATOWICE, ul. Tysiąclecia 1
tel. 254 14 41, Fax 254 05 29, skr.poczt. 1766
NIP 634-013-42-57

OBIEKT	DOM STUDENTA Nr 3 Sosnowiec, ul. Sucha			NR UM.	
TEMAT	INSTALACJA ODGROMOWA I OGRZEWANIA PRZECIWOBLODZENIOWEGO			DATA	05.2008
INSTAL.ODGROMOWA I OGRZEW. OBLODZ.					
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	NR RYS.	2
PROJEKTOWAŁ	Janusz Przyłudzki	644/82		BRANŻA.	E
				SKALA	
				FAZA	I