

Opis przedmiotu zamówienia

Lp	Opis	Ilość
1.	<p>KLIMATYZATOR W WERSJI PODSTROPOWEJ INVERTER TWIN (jedna jednostka zewnętrzna i dwie jednostki wewnętrzne np. DAIKIN INVERTER TWIN RZQ140B8W1B/2XFHQ71BVV1B)</p> <p>Dane techniczne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chłodzenie:13400 W. 2. Grzanie:14500 W. 3. Czynnik chłodniczy R410A. 4. Zasilanie elektryczne: 3 ~ 400V/50Hz. 5. Pilot. <p>Dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych o parametrach takich samych lub wyższych.</p> <p>Klimatyzator przeznaczony do pomieszczenia B 210 w budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 28.</p> <p>Po stronie Zamawiającego pozostaje wykonanie instalacji zasilania z tablicy rozdzielczej do urządzenia.</p> <p>Prace innych branż związane z montażem urządzenia powinny być uwzględnione przez Wykonawcę (np. przewierthy przez strop wraz z obróbkami).</p> <p>Zamawiający stwierdza, że umiejscowienie jednostki zewnętrznej wyklucza korzystanie z podnośnika samochodowego oraz jakichkolwiek prac dachowych.</p> <p>Gabaryty jednostki zewnętrznej są ograniczone miejscem jej montażu wraz z wykonanymi wspornikami.</p> <p>Zamawiający zaleca by Wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej dokonał wizji lokalnej miejsca instalacji klimatyzatora.</p> <p>Osoba wyznaczona przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska do wszelkich konsultacji: p. JACEK JANICKI Tel. 510 044 161.</p>	1