


1. W związku z zmianą lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych dla Instytutu Fizyki w poziomie A/0 na poziom C/-1 nastąpiła zmiana numeracji pomieszczeń , oraz zmiany w konfiguracji wyposażenia w instalacje:

Było w PFU	Jest po zmianach
A/0/01	C/-1/01
A/0/02	C/-1/02
A/0/03	C/-1/03
A/0/04	C/-1/04
A/0/05	C/-1/05
A/0/06	C/-1/06
A/0/07	C/-1/07
A/0/08	C/-1/-08
A/0/09	C/-1/09
A/0/10	C/-1/10
A/0/11	C/-1/11
A/0/12	C/-1/12

2. Układ ścianek działowych pozostaje bez zmian;
3. Układ otworów drzwiowych:
- a. Układ otworów drzwiowych w korytarzu pozostaje bez zmian;
- b. Rezygnuje się z drzwi wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami C/-1/03 i C/-1/02;
- c. W zamian za w/w drzwi w ścianie działowej pomiędzy pomieszczeniami C/-1/01 i C/-1/02 Należy wykonać drzwi dwuskrzydłowe o szerokości otworu 140 cm;
4. Digestoria :
- a. Digestorium pierwotnie przewidziane w pomieszczeniu C/-1/01 zaprojektować w pomieszczeniu C/-1/04;
- b. Digestorium pierwotnie przewidziane w pomieszczeniu C/-1/03 zaprojektować i zabudować w pomieszczeniu C/-1/05;
- c. Digestoria 2 szt przewidziane w poziomie C/1 zaprojektować i zabudować w pomieszczeniu C/-1/06;
5. Stoły wyspowe wyposażone w blat o dużej odporności na odczynniki chemiczne pkt poboru gazów technicznych i próżni , wody ciepłej i zimnej , zlewozmywak ceramiczny, gniazda 230V/32 A. Stół przewidziany w pomieszczeniu C/-1/03 przenieść do pomieszczenia C/-1/05;
6. Projektor z krótką ogniskową z pomieszczenia C/-1/06 przenieść do pomieszczenia C/-1/03;
7. Pozostałe wymogi opisane w pierwotnym PFU dla pomieszczeń w poziomie A/0 przenieść automatycznie do poziomu c/-1 wg numeracji podanej w pkt 1 niniejszego aneksu z następującą uwagą – gniazdo 400V/32 A przenieść z pomieszczenia C/-1/03 do pomieszczenia C/-1/01;
8. Powyższe zmiany zostały opracowane z zespołem pod kierownictwem prof.dr hab. Wojciecha Pisarskiego – Kierownika projektu

Opracował wraz z rysunkiem inż. Stefan Mucha/

STARSZY INSPIRATOR
Nadzoru inwestycyjnego

Inż. Stefan Mucha
mgr. konstrukcyjno-budowlane nr 563/76
ul. ... 222/6

