

LEGENDA

- h= — Maszt odgromowy na trójnogu o wysokości podanej na schemacie
- h= — Drążek izolacyjny o wysokości podanej na rysunku
- h= — Iglica odgromowa o wysokości podanej na rysunku montowany na podstawie betonowej
- Przewód odprowadzający w dół wykonany taśmą FeZn 25x4
- Zwód pionowy w górę wykonany taśmą FeZn 25x4
- Zwody poziome, odgromowe, niskie wykonane drutem FeZn ø8 mm cynkowanym na wspornikach bet./pcv
- Zwody poziome, odgromowe, wysokie wykonane drutem odgromowym AlMgSi śr. 8 mm na drążkach izolacyjnych
- Zaciski połączeniowe proste lub krzyżowe. Połączenie metaliczne z attyką budynku.

- A4 — *Oprawa świetlówkowa 4x18W SLA EVG*
- AW — *MODUŁ AWARYJNY 1H*
- *ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY, 16A, 230V, IP 20*

- Korytko kablowe K50H60 gr. 1,5mm
- Korytko kablowe K100H60 gr. 1,5mm
- Korytko kablowe K200H60 gr. 1,5mm
- Korytko kablowe K300H60 gr. 1,5mm
- Korytko kablowe K400H60 gr. 1,5mm
- Korytko kablowe K600H60 gr. 1,5mm



SCHEMAT UKŁADU FUNKCJONALNEGO

Rewizja:	Data:	Opis zmian:

Obiekt: ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH W CHORZOWIE–ETAP II		Nr rysunku E–VI–01
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurawskiego ARPA ul. Maciejewskiego 7 61–606 Poznań		Nr umowy
Projekt budowlany	1 : 100	data MAJ–2012
Treść rys.: Rzut dachu – poziom +10,80 Plan instalacji odgromowej i tras kablowych		
Autor : inż. Andrzej Czmok upr. bud. 753/76/Kt		
Sprawdził : mgr inż. Bogdan Krakosz upr. bud. 54/96		
Opracował zespół: tech. Grzegorz Grzesicki mgr inż. Krzysztof Bieniasz mgr inż. Marcin Korczyna		