

LEGENDA

A1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x58W EVG
A1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x58W EVG Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
A2	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 1x36W EVG
A4	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 4x18W EVG
A4	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 4x18W EVG Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
B1	OPRAWA METALOHALOGENOWA 150W bez klosza
C1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W EVG IP20
C2	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W EVG IP44
C3	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W EVG IP20
C4	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W EVG IP44
C1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W EVG IP20 Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
C2	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W EVG IP44 Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
C3	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W EVG IP20 Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
C4	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W EVG IP44 Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
D1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 4x18W EVG
D1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 4x18W EVG Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
D4	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x18W EVG
D4	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x18W EVG Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
G1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x36W EVG
G2	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x58W EVG
G3	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 1x58W EVG
J1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA 1x150W
L1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x36W EVG Z RASTREM METALIZOWANYM
L2	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x58W EVG Z RASTREM METALIZOWANYM
M4	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 4x18W EVG
N1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 1x54W PAR
N2	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x54W PAR
P1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x26W IP 66 Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
K	BELKI ŚWIETLÓWKOWE PODŚWIETLENIA ARANŻACYJNEGO
EW1 TYP...	OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO, 1H, SA, DATA, TYP1-dostropowa, TYP3-podtynkowa, TYP 5-zwieszana
EW1 TYP...	OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO, 1H, SA, DATA, TYP2-nastropowa, TYP4-natynkowa
EW2 TYP...	OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO, 1H, SA, DATA, TYP1-dostropowa
EW2 TYP...	OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO, 1H, SA, DATA, TYP2-nastropowa
AW	MODUŁ AWARYJNY 1H
	PRZYCISK "ŚWIATŁO", 6A, 230V, IP20
	ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, 16A, 230V, IP 20
	ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, 16A, 230V, IP44
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, 10A, 230V, IP20
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, 10A, 230V, IP44
	ŁĄCZNIK SCHODOWY, 16A, 230V, IP20
	ŁĄCZNIK SCHODOWY, 16A, 230V, IP44

UWAGA:

Docelowa lokalizacja łączników oświetleniowych i gniazd wtykowych w pomieszczeniach, do ustalenia z architektem wnętrz na etapie wykonawstwa.



SCHEMAT UKŁADU FUNKCJONALNEGO

Rewizja:	Data:	Opis zmian:
1		

Obiekt: ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH W CHORZOWIE-ETAP II	Nr rysunku E-II-02
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurawskiego ARPA ul. Maciejewskiego 7 61-606 Poznań	Nr umowy
Projekt budowlany 1 : 100	
Treść rys.: Rzut przyziemia – poziom -3,6 Plan instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego	data MAJ-2012
Autor : inż. Andrzej Czmok upr. bud. 753/76/Kt	
Sprawdził : mgr inż. Bogdan Krokosz upr. bud. 54/96	
Opracował zespół: tech. Grzegorz Grzesicki, mgr inż. Krzysztof Bieniasz, mgr inż. Marcin Korczyna	