
A
B
C
4295
9245
4950
4953
4292
1984
731
1971
121
POMIESZCZENIA CZYNNA ODDYMIANA
POWIERZCHNIA KLATKI SCHODOWEJ 48,28 M2
5% | 0,6 ▼ 6,3% |48,28 M2|
8,3% ▼ 4,00 M2
ŚWIATŁO WEJŚCIEJ KWATERY 100/140
0,37+0,37+0,35 ▼ 1,23 ≥ 2 ▼ 2,46 (WARUNEK NIESPEŁNIONY)
5% |48,28 M2|
5% ▼ 2,41 M2
ŚWIATŁO WEJŚCIEJ KWATERY 100/140 (OKNO SPEC.JALNE)
0,37+0,37+0,35 ▼ 1,23 ≥ 2 ▼ 2,46 (WARUNEK SPEŁNIONY)
OKNO DWUSKRZYDŁOWE
poz. 01
MCR PROFILE BIO FSIGXPD
DYMOSZCZELNE
poz. 01
EI30 SO
SCIANKA CEGŁA PEŁNA
poz. 01
REI 120
ZABEZPIECZENIE DYLATACJI
poz. 01
≈8,73
EI 120
MCR PROFILE BIO FSIGXPD
poz. 01
EI 60