

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- do wyburzenia

UWAGA:
1. Grzejniki podłogowe oraz grzejnik płytowy włączyć do istniejącej instalacji c.o. przechodzącej przez adaptowane pomieszczenia.
2. Zasilanie nagrzewnicy wodnej wykonać jako niezależną instalację włączoną w rozdzielacz w węźle cieplnym.

SCHEMAT ZASILANIA
NAGRZEWNICY WODNEJ



1 – zawór odcinający DN25
2 – filtr wodny DN25
3 – pompa obiegowa
4 – zawór zwrotny DN25
5 – zawór trójdrogowy z siłownikiem (na wyposażeniu automatyki)
6 – zawór regulacji przepływu
M – manometr
T – termometr

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH > DANUTA WAWRZYŃCZYK <
43–332 PISARZOWICE ul. Słoneczna 1 tel. 033 822 04 85

Inwestor: "UNIWERSYTET ŚLĄSKI" ul. Bankowa 12, 40–007 Katowice
Obiekt: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji ul. Bielska 62, 43–400 Cieszyn

Temat: Modernizacja sali na potrzeby badań nad edukacją kulturalną i upowszechnianiem kultury

Temat: INSTALACJA OGRZEWANIA – RZUT NISKIEGO PARTERU..

Nr proj. 15/2009
Branża: sanitarna

Projektował: mgr inż. Danuta Wawrzyńczyk nr upr. 126/89 B–B

Opracował: mgr inż. Piotr Wieja

Data: 08.2009r.
Skala 1:50
Nr rys. 2