

UWAGA

1. ZWODY NISKIE NA DACHU WYKONAĆ NA PODSTAWKACH KLEJONYCH DO POKRYCIA DACHU LUB ALTERNATYWNIE METODĄ NACIĄGOWĄ.
2. ZWODY POŁĄCZYĆ W PKT "A" Z PRĘTAMI ZBROJENIOWYMI SŁUPÓW. W PRZYPADKU PRĘTÓW O ŚREDNICY MNIEJSZEJ OD 20mm NALEŻY ŁĄCZYĆ Z DWOMA SĄSIEDNIMI PRĘTAMI O ŚREDNICY NIE MNIEJSZEJ OD 10 mm
3. W PKT "A" DO ZWODÓW PRZYŁĄCZYĆ OPIERZENIE Z BLACHY O GRUBOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 0.5 mm.
4. WSZYSTKIE METALOWE KONSTRUKCJE I ELEMENTY INSTALACJI ,WYSTAJĄCE PONAD DACH , NALEŻY PRZYŁĄCZYĆ DO ZWODÓW INSTALACJI ODGROMOWEJ.
5. PRZEPUSTY PRZEZ DACH DLA ZASILACZY WENTYLATORÓW WYKONAĆ RURKĄ RVS 22

LEGENDA

- YTONG
- ŻELBET
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- BP — BUFET PODWIESZANY
- HP — HYDRANT
- EL — ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA



SCHEMAT UKŁADU FUNKCJONALNEGO

Obiekt: ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH W CHORZOWIE	Nr rysunku E-07/pb2
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurawskiego ARPA ul. Maciejewskiego 7 61-606 Poznań	Nr umowy z/K/DS/2007
stadium: PROJEKT BUDOWLANY 1 : 200	data 15 II 2008
branża: INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA	
Treść rys.: Rzut dachu INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE	
Gen.Proj. : mgr inż. arch.Jerzy Gurawski	
Gł.Proj. : inż.Włodzimierz Adamczak upr.bud.311/80/Pw	
Sprawdził : inż.Leszek Cudera upr.bud.117/80/PW	