




SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ BUDYNKU

RURA STALOWA OCHRONNA Dn150

RURA PRZEWODOWA Ø110 PE 80, SDR 11

WYPEŁNIENIE PIAKĄ POLIURETANOWĄ 4 cm

WYPEŁNIENIE SZNUREM BIAŁYM



NR ARCHIW.	L-172-980/05	DATA	10.11.2005
SKALA	1: $\frac{100}{500}$	NR RYS.	PWK/3.02

## PROFIL WODOCIĄGU I SCHEMAT MONTAŻOWY