




UWAGI :

1. Głównki tryskaczy podstropowych montować 25 - 305 mm pod stropem
2. Max. odległość pomiędzy tryskaczami: 4,00 m
3. Max. odległość tryskaczy od ścian: 2,00
4. Tryskacze w sufitach podwieszanych montować w środkach wolnych od opraw oświetleniowych i elementów wentylacji pól sufitów z zachowaniem odległości od przegród i pomiędzy tryskaczami
5. Podejścia do tryskaczy wykonać z rur o średnicy Dn 25
6. Przestrzenie międzysufitowe i podłogi techniczne chronić w zależności od palności stropu podwieszanego, lub podłogi, oraz obecności elementów palnych i oddzieleń przeciwpożarowych.
7. Koordynację z istniejącymi na obiekcie instalacjami i urządzeniami niemożliwymi do określenia w chwili tworzenia projektu należy dokonać w trakcie realizacji robót, a wszelkie zmiany uwzględnić w dokumentacji powykonawczej




OZNACZENIA:	
	PRZEWODY ROZDZIELCZE - STREFA 2, POZ. OSI 5,60
	PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE
	PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE SIATKI MIĘDZYSTROPOWEJ
	PRZEWODY TESTOWE
	PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ
	TRYSKACZ ROZPYLAJĄCY STAJĄCY DN 15, k=80, T= 68 °C, RTI >80 MINIMAX MXS-SU 1/2 x 68 - Ms
	TRYSKACZ ROZPYLAJĄCY WISZĄCY DN 15, k=80, T= 68 °C, RTI <50 MINIMAX MXS-SP 1/2 x 68 - Cr
	TRYSKACZ ROZPYLAJĄCY STAJĄCY DN 15, k=80, T= 68 °C, RTI <50 MINIMAX MXS- SU 1/2 x 68 - Ms
	ZASŁONA MONITOROWANA DN 100 I CZUJNIK PRZEPŁYWU
	ZAWÓR KULOWY DN 40 (SPUSTI ODPWIEWIENIENIE)
	ZAWÓR KULOWY DN 20 (SPUSTI ODPWIEWIENIENIE)
	TRYSKACZ TESTOWY DN 25, k=80
	PIONY
	STACJA KONTROLNO - ALARMOWA, MOKRA - SEKCJA 1
	NR SEKCJI (2)
	HW-52 SZAFKA HYDRANTOWA DN 52, Z WĘŻEM 20m
	HW-25-30 SZAFKA HYDRANTOWA DN 25, Z WĘŻEM 30m
	ZK ZAWÓR KULOWY INSTALACJI HYDRANTOWEJ

UWAGI : JAK NA RYS. IP-01



ZAPEWNIĆ OTWÓR MONTAŻOWY
DLA HYDROFORU



PROJEKT	CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
ADRES	KATOWICE, UL. BANKOWA, DZ. NR 13,14,8/4,9/8, 10/8,10/11,11/4,11/3,12/3,12/4,22/18,22/21
INWESTOR	UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE, TEL. 032 359 13 90
GENERAL. PROJEKT.	HS99 HERMAN I ŚMIERZEWSKI UL. MOKIEWICZA 63, 75-004 KOZŁAŁA, TEL. 094 348 99 01
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE
BIURO	"FB-PROJEKT" Sp. z o.o. 40-774 KATOWICE, ul. Piotrowska 13 tel. 032 241 88 55, fax 032 241 88 56
BIURO BRANŻOWE	WEKTOR - ADAM DUDLEJ 40-158 KATOWICE ul. Chodźki 41-818 tel. 032 251 40 10-15, fax 032 251 40 10
TEMAT:	INSTALACJE GASIENICZE
AUTORZY:	mgr inż. ADAM DUDLEJ 26887
OPRACOWAŁ:	mgr inż. ADAM DUDLEJ 26887
SPRAWDZIŁ:	inż. ANTONI LEWANDOWSKI 63191
NR ARCHIW.	K-176 1119/04 DATA 06.11.2005
SKALA	1:100 NR RYS. 104.01
RZUT PIWNIC	