



- OZNACZENIA:**
- Ø100-2/os. poz. 5,60 PRZEWODY ROZDZIELCZE - STREFA 2, POZ. OSI 5,60
 - PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE
 - PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE SIATKI MIĘDZYSTROPOWEJ
 - PRZEWODY TESTOWE
 - PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ
 - TRYSKACZ ROZPYLAJĄCY STOJĄCY DN 15, k=80, T= 68 oC, RTI >80 MINIMAX MX5-SU 1/2 x 68 - Ms
 - TRYSKACZ ROZPYLAJĄCY WISZĄCY DN 15, k=80, T= 68 oC, RTI <50 MINIMAX MX3-SP 1/2 x 68 - Gr
 - TRYSKACZ ROZPYLAJĄCY STOJĄCY DN 15, k=80, T= 68 oC, RTI <50 MINIMAX MX3-SU 1/2 x 68 - Ms
 - ZASŁONA MONITOROWANA DN 100 I CZUJNIK PRZEPYLYWU
 - ZAWÓR KULOWY DN 40 (SPUST/ODPIETRZENIE)
 - ZAWÓR KULOWY DN 20 (SPUST/ODPIETRZENIE)
 - TRYSKACZ TESTOWY DN 25, k=80
 - PIONY
 - STACJA KONTROLNO - ALARMOWA, MOKRA - SEKCJA 1
 - NR SEKCJI (2)
 - HW-52 SZAFKA HYDRANTOWA DN 52, Z WIĘZEM 20m
 - HW-25-30 SZAFKA HYDRANTOWA DN 25, Z WIĘZEM 30m
 - ZK ZAWÓR KULOWY INSTALACJI HYDRANTOWEJ

UWAGI : JAK NA RYS. IP-01

7

6

5

4

3

2

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

PROJEKT

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I
BIBLIOTEKA
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

ADRES

KATOWICE, UL. BANKOWA, DZ. NR 13,14,8/4,8/8,
10/9,10/11,11/4,11/3,12/3,12/4,22/16,22/21

INWESTOR

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE, TEL. 032 359 13 90

GENERAL.
PROJEKT.

HS99
HERMAN I ŚMIERZEWSKI
UL. MICKIEWICZA 6/3, 75-004 KOSZALIN, TEL. 094 348 99 01

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

INSTALACJE SANITARNE

BIURO

TP
"TB-PROJEKT" Sp. z o.o.
40-170 KATOWICE, ul. B. Krzywego 13
tel. 032 321 201055, fax. 032 321 05566

BIURO
BRANŻOWE

W
WEKTOR - ADAM DUDLEJ
ul. Chocimowa 41a/18
40-158 KATOWICE
e-mail: waktor@wektor13.neostrada.pl
tel. 032 321 201 40 08-10 08-10 (+48 032) 79 70 78

TEMAT:

INSTALACJE GĄSIENICZE

AUTORZY:

mgr inż. ADAM DUDLEJ

26887

OPRACOWAŁ:

mgr inż. ADAM DUDLEJ

26887

SPRAWODZIŁ:

inż. ANTONI LEWANDOWSKI

631/91

NR ARCHIW.

K-176_1120/04

DATA

06.11.2005

SKALA

1:100

NR RYS.

IG/4.02

RZUT PARTERU