


STUDZIENKA DLA PREIZOLOWANYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH
Z ZAWOREM ODPOWIERZAJĄCYM

POZ.	IŁOŚĆ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UWAGI
		CZĘŚĆ BUDOWLANA	
1B	1	Właz kanatowy klasy C 250 (z przykręcaną pokrywą)	
2B	1	Żelbetowa płyta pokrywowa, przejazdowa Ø1400 / Ø600	
3B	1	Krąg betonowy Ø1200 / 600	
4B		Mur z bloczków betonowych 250x250x140	
5B	1	Żelbetowa płyta otworowa typu "Jomb"	
		TECHNOLOGIA	
6	2	Zawór preizolowany o średnicy 114,3/200 z odpowietrzeniem	STAR PIPE

OZN.	A	B	C	∅D	X	Y	Z	E	F
	[mm]				[m.n.p.m]			[mm]	
S1	100	300	450	200	259,76	260,04	261,36	1600	1400



PROJEKT
CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I
BIBLIOTEKA
UNIwersYTETU ŚLĄSKIEGO

ADRES	KATOWICE, UL. BANKOWA, DZ. NR 13,14,9/4,9/8, 10/9,10/11,11/4,11/3,12/3,12/4,22/18,22/21
-------	--


INWESTOR	UNIwersytet Śląski ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, tel. 032 359 13 90
----------	--

GENERAL.
PROJEKT.

HS99

HERMAN I ŚMIERZEWSKI
UL. MICKIEWICZA 6/3, 75-004 KOSZALIN, TEL. 094 348 99 01

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE

BIURO	 "TB-PROJEKT" Sp. j. 40-170 KATOWICE ul.Brzozowa 13 tel.(0-32) 2010555, fax.(0-32)2010566
-------	---

TEMAT:	STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA
--------	----------------------------------

AUTORZY:

mgr inż. JERZY TAPPER	565/78
-----------------------	--------

OPRACOWAŁ:

mgr inż. MARIUSZ TWARDAWA	
---------------------------	--

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. EUGENIUSZ BARON	1925/94
--------------------------	---------

NR ARCHIW.	L-213 1225/05	DATA	11.2005
------------	---------------	------	---------

SKALA	1:20	NR RYS.	PC/4.05
-------	------	---------	---------

STUDZIENKA DLA ZAWORÓW PREIZOLOWANYCH