



- OZNACZENIA:**
- $\phi 100-2/os. poz. 5,60$ PRZEWODY ROZDZIELCZE - STREFA 2, POZ. OSI 5,60
 - PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE
 - PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE SIATKI MIĘDZYSTROPEWJ
 - PRZEWODY TESTOWE
 - PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ
 - TRYSKACZ ROZPYLAJĄCY STOJĄCY DN 15, k=80, T= 68 oC, RTI >80 MINIMAX MX3-SU 1/2 x 88 - M6
 - TRYSKACZ ROZPYLAJĄCY WISZĄCY DN 15, k=80, T= 68 oC, RTI <50 MINIMAX MX3-SP 1/2 x 88 - C7
 - TRYSKACZ ROZPYLAJĄCY STOJĄCY DN 15, k=80, T= 68 oC, RTI <50 MINIMAX MX3-SU 1/2 x 88 - M6
 - ZASŁONA MONITOROWANA DN 100 I CZŁUNIK PRZEPŁYWU
 - ZAWÓR KULOWY DN 40 (SPUST/ODPOWIERZNIENIE)
 - ZAWÓR KULOWY DN 20 (SPUST/ODPOWIERZNIENIE)
 - TRYSKACZ TESTOWY DN 25, k=80
 - PIONY
 - STACJA KONTROLNO - ALARMOWA, MOKRA - SEKCJA I
 - NR SEKCJI (2)
 - SZAFKA HYDRANTOWA DN 52, Z WEŻEM 20m
 - SZAFKA HYDRANTOWA DN 25, Z WEŻEM 30m
 - ZAWÓR KULOWY INSTALACJI HYDRANTOWEJ

UWAGI : JAK NA RYS. IP-01

7

6

5

4

3

2

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

PROJEKT

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I
BIBLIOTEKA
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

ADRES

KATOWICE, UL. BANKOWA, DZ. NR 13,14,8/4,8/8,
10/9,10/11,11/4,11/3,12/3,12/4,22/16,22/21

INWESTOR

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE, TEL. 032 359 13 90

GENERAL.
PROJEKT.

HS99 HERMAN I ŚMIERZEWSKI
UL. MICKIEWICZA 6/3, 75-004 KOSZALIN, TEL. 094 348 99 01

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

INSTALACJE SANITARNE

BIURO

"TB-PROJEKT" Sp. z o.o.
40-119 KATOWICE, ul. Brzezinska 13
tel.(0)32 2610655, fax.(0)32 2610666

BIURO
BRANŻOWE

W WEKTOR - ADAM DUDLEJ
ul. Chocimowa 41a/13
40-158 KATOWICE
e-mail: waktor@wektor13.neostrada.pl
tel.(+48.32) 201 40 08-10 fax.(+48.03) 79 70 78

TEMAT:

INSTALACJE GĄSNIENIOWE

AUTORZY:

mgr inż. ADAM DUDLEJ 26887

OPRACOWAŁ:

mgr inż. ADAM DUDLEJ 26887

SPRAWDZIŁ:

inż. ANTONI LEWANDOWSKI 631/91

NR ARCHIW.

K-176_1123/04

DATA

06.11.2005

SKALA

1:100 NR RYS. IG/4,05

RZUT III,IV i V PIĘTRA