

POZIOM PORÓWNAWCZY
250,00mnpm

	S 9	S 8		PPS	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	S 5		S 6	S 7
RZĘDNA TERENU ISTNIEJ.		259,94	259,94	260,50	260,50	260,50	260,50	260,70	260,85	260,50		260,60	260,60
RZĘDNA DNA KANAŁU	257,66	258,68	258,78	258,65	258,20	258,36	258,56	258,70	258,86	258,20	258,44	258,55	258,73
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2,28	1,27	1,17	1,86	2,31	2,14	1,94	2,00	1,99	2,31		2,05	1,87
SPADEK, ŚREDNICA			i=0,5% ø63 PE		ø315				i=0,5%	ø315			i=0,5%
ODLEGŁOŚCI, OZNACZENIA	S 9	S 8 2,3	2,3	PPS 2,0	S 5 32,0	S 4 65,5	S 3 105,8	S 2 133,5	S 1 165,8	S 5 0,0		S 6 22,6	S 7 58,1

Odległości między punktami: 27,7; 33,5; 40,3; 27,7; 32,3; 22,6; 35,5



PROJEKT	CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
ADRES	KATOWICE, UL. BANKOWA, DZ. NR 13,14,9/4,9/8, 10/9,10/11,11/4,11/3,12/3,12/4,22/18,22/21
INWESTOR	UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE, TEL. 032 359 13 90
GENERAL. PROJEKT.	HS99 HERMAN I SMIERZEWSKI UL. MICKIEWICZA 6/3, 75-004 KOSZALIN, TEL. 094 348 99 01

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	SANITARNA	
BIURO	"TB-PROJEKT" Sp. j. 40-170 KATOWICE ul.Brzozowa 13 tel.(0-32) 2010555, fax.(0-32)2010566	
TEMAT:	PRZYŁĄCZA WOD - KAN	
AUTORZY:		
mgr inż. JERZY TAPPER	565/78	
OPRACOWAŁ:		
mgr inż. GRZEGORZ KOŁODZIEJ		
SPRAWDZIŁ:		
mgr inż. EUGENIUSZ BARON	1925/94	

NR ARCHIW.	L-172-981/05	DATA	10.11.2005
SKALA	1:100/500	NR RYS.	PWK/3.03

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ