

LEGENDA:

INSTALACJE C.O. I ZASILANIA NAGRZEWNIC

- GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY, PODŁĄCZENIE OD DOŁU MOC: Q=540W NASTAWA ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO: 3,0 (Q=540W | V-11-90-60cm | 3,0)
- KONWEKTOR PODŁOGOWY TYP TK–240x40x10cm MOC: Q=1135 W NASTAWA WSTĘPNA 6,0 (Q=1135W | TK-240-40-10 | 6,0)
- NAGRZEWNICA WODNA UJĘTA W PROJEKCIE WENTYLACJI
- INSTALACJA C.O.– GRZEJNIKOWEGO
- INSTALACJA C.O.– KONWEKTORY PODŁOGOWE
- INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNIC
- TK — TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY RANDALL — REGULACJA WYDAJNOŚCI KONWEKTORÓW PODŁOGOWYCH

UWAGA:
NIEOPISANE ŚREDNICE PODEJŚĆ DO GRZEJNIKÓW I KONWEKTORÓW: 2x#16x2,2

INSTALACJA WOD–KAN:

- KANALIZACJA SANITARNA
- KANALIZACJA SANITARNA RURY WENTYLACYJNE
- WODA ZIMNA
- WODA CIEPŁA
- CYRKULACJA
- K1 — PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- P2 — PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- W3 — PION WODY ZIMNEJ
- ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY

ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

- PRZEJŚCIA RUR KANALIZACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY (OSŁONA OBUSTRONNA CP 642 HILTI)
- PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW STALOWYCH PRZEZ ŚCIANY (WYKONANIE WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO)



PROJEKT: CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I
BIBLIOTEKA
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

ADRES: KATOWICE, UL. BANKOWA, DZ. NR 13,14,9/4,9/8, 10/9,10/11,11/4,11/3,12/3,12/4,22/18,22/21

INWESTOR: UNIWERSYTET ŚLĄSKI, UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE, TEL. 032 359 13 90

GENERAL PROJEKT: HS99 HERMAN I ŚMIERZEWSKI, UL. MICKIEWICZA 6/3, 75-004 KOSZALIN, TEL. 094 348 99 01

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE
BIURO	"TB-PROJEKT" Sp. j. 40-170 KATOWICE ul.Braszowa 13 tel.(0-32) 2010555, fax.(0-32)2010566
TEMAT:	INSTALACJE WOD-KAN, C.O. I ZASILANIA NAGRZEWNIC

AUTORZY:		
mgr inż. EUGENIUSZ BARON	1925/94	
mgr inż. JERZY ŚWIĘTEK	737/82	
OPRACOWAŁ:		
mgr inż. DOROTA MASZTAFIAK		
SPRAWDZIŁ:		
mgr inż. JERZY TAPPER	565/78	

NR ARCHIW.	L-188_1052/05	DATA	25.11.2005
SKALA	1:100	NR RYS.	IS/4.05

RZUT II PIĘTRA