



- OZNACZENIA:**
- Ø100-2/ø5 poz. 5,60 PRZEWODY ROZDZIELCZE - STREFA 2, POZ. OSI 5,60
  - PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE
  - PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE SIATKI MIĘDZYSTROPOWEJ
  - PRZEWODY TESTOWE
  - PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ
  - TRYSKACZ ROZPYLAJĄCY STOJĄCY DN 15, k=80, T= 68 oC, RTI >80 MINIMAX MXS-SU 1/2 x 68 - Ms
  - TRYSKACZ ROZPYLAJĄCY WISZĄCY DN 15, k=80, T= 68 oC, RTI <50 MINIMAX MXS-SP 1/2 x 68 - Cr
  - TRYSKACZ ROZPYLAJĄCY STOJĄCY DN 15, k=80, T= 68 oC, RTI <50 MINIMAX MXS- SU 1/2 x 68 - Ms
  - ZASUWA MONITOROWANA DN 100 I CZUJNIK PRZEPŁYWU
  - ⋈ ZAWÓR KULOWY DN 40 (SPUST/ODPWIETRZENIE)
  - ⋈ ZAWÓR KULOWY DN 20 (SPUST/ODPWIETRZENIE)
  - ⋈ TRYSKACZ TESTOWY DN 25, k=80
  - PIONY
  - STACJA KONTROLNO - ALARMOWA, MOKRA - SEKCJA 1
  - 2 NR SEKCJI (2)
  - HW-52 SZAFKA HYDRANTOWA DN 52, Z WĘZEM 20m
  - HW-25-30 SZAFKA HYDRANTOWA DN 25, Z WĘZEM 30m
  - ZK ZAWÓR KULOWY INSTALACJI HYDRANTOWEJ

UWAGI : JAK NA RYS. IP-01

7

6

5

4

3

2

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

PROJEKT

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I  
**BIBLIOTEKA**  
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

ADRES

KATOWICE, UL. BANKOWA, DZ. NR 13,14,8/4,8/8,  
10/9,10/11,11/4,11/3,12/3,12/4,22/16,22/21

INWESTOR

UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE, TEL. 032 359 13 90

GENERAL.  
PROJEKT.

**HS99**  
HERMAN I ŚMIERZEWSKI  
UL. MICKIEWICZA 6/3, 75-004 KOZŁALIN, TEL. 094 348 99 01

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

INSTALACJE SANITARNE

BIURO

"TB-PROJEKT" Sp. z o.o.  
40-170 KATOWICE, ul. Brzozowa 13  
tel.(03-32) 2010555, fax.(03-32)2010566

BIURO  
BRANŻOWE

**W**  
WEKTOR - ADAM DUDLEJ  
ul. Chenciońska 41a/18  
40-158 KATOWICE  
e-mail: waktor@wektor13.neostrada.pl  
tel.(+48.32) 201 40 08-10 fax.(+48.603) 79 70 78

TEMAT:

INSTALACJE GĄSNIENICZE

AUTORZY:

mgr inż. ADAM DUDLEJ

25887

OPRACOWAŁ:

mgr inż. ADAM DUDLEJ

25887

SPRAWDZIŁ:

inż. ANTONI LEWANDOWSKI

631/91

NR ARCHIW.

K-176\_1122/04

DATA

06.11.2005

SKALA

1:100

NR RYS.

IG/4.04

**RZUT II PIĘTRA**