



OZNACZENIA:

- Ø100-2/os. poz. 5,60
- PRZEWODY ROZDZIELCZE - STREFA 2, POZ. OSI 5,60
- PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE
- PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE SIATKI MIĘDZYSTOPEWJ
- PRZEWODY TESTOWE
- PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ
- TRYSKACZ ROZPYLAJĄCY STOJĄCY DN 15, k=80, T= 68 °C, RTI >80
MINIMAX MX5-SU 1/2 x 68 - Ms
- TRYSKACZ ROZPYLAJĄCY WISZĄCY DN 15, k=80, T= 68 °C, RTI <80
MINIMAX MX3-SP 1/2 x 68 - Cr
- TRYSKACZ ROZPYLAJĄCY STOJĄCY DN 15, k=80, T= 68 °C, RTI <80
MINIMAX MX3-SU 1/2 x 68 - Ms
- ▬ ZASUWA MONITOROWANA DN 100 I CZUJNIK PRZEPŁYWU
- ⋈ ZAWÓR KULOWY DN 40 (SPUST/OPOWIERZENIE)
- ⋈ ZAWÓR KULOWY DN 20 (SPUST/OPOWIERZENIE)
- ⋈ TRYSKACZ TESTOWY DN 25, k=80
- ⋈ PIONY
- 1 STACJA KONTROLNO - ALARMOWA, MOKRA - SEKCJA 1
- 2 NR SEKCJI (2)
- HW-52 SZAFKA HYDRANTOWA DN 52, Z WĘŻEM 20m
- HW-25-30 SZAFKA HYDRANTOWA DN 25, Z WĘŻEM 30m
- ZK ZAWÓR KULOWY INSTALACJI HYDRANTOWEJ

UWAGI : JAK NA RYS. IP-01

7
6
5
4
3
2
1

A B C D E F G H I

PROJEKT CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I
BIBLIOTEKA
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

ADRES KATOWICE, UL. BANKOWA, DZ. NR 13,14,8/4,8/8,
10/9,10/11,11/4,11/3,12/3,12/4,22/16,22/21

INWESTOR UNIWERSYTET ŚLĄSKI
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE, TEL. 032 359 13 90

GENERAL. PROJEKT. **HS99** HERMAN I ŚMIERZEWSKI
UL. MICKIEWICZA 6/3, 75-004 KOSZALIN, TEL. 094 348 99 01

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE

BIURO "TB-PROJEKT" Sp. z o.o.
40-170 KATOWICE, ul. Brzozowa 1,3
tel. (03 32) 2010555, fax. (03 32) 2010566

BIURO BRANŻOWE WĘKTOR - ADAM DUDLEJ
ul. Chocimowa 41a/18
40-158 KATOWICE
e-mail: waktor@waktor13.neostrada.pl
tel. (03 32) 201 40 08-10 fax. (03 32) 201 40 09

TEMA: INSTALACJE GĄSNIENICZE

AUTORZY:
mgr inż. ADAM DUDLEJ 26887

OPRACOWAŁ:
mgr inż. ADAM DUDLEJ 26887

SPRAWDZIŁ:
inż. ANTONI LEWANDOWSKI 631/91

NR ARCHIW. K-176_1121/04 DATA 06.11.2005

SKALA 1:100 NR RYS. IG/4.03

RZUT I PIĘTRA