

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Ul. Bankowa 12, 40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34; REGON 000001347

Katowice, dn. 04.11.2009 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RU/RB/23/09: „Wymiana okien drewnianych na PCV na Wydziale Mat. Fiz. Chem., zlokalizowanym przy ul. Bankowej 14 w Katowicach” – etap II”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z załączonymi rysunkami stolarki okiennej okna poz. 1 i 2 na poziomie gruntu mają być szklone szybą P4. Proszę o informację czy wszystkie okna z poz. 1 i 2 są na poziomie gruntu oraz czy ma to być szklenie szkłem P4 obustronnie czy jednostronnie.

Odpowiedź:

Okna z poz. 1 i 2 od zewnątrz są na poziomie gruntu od wewnątrz na poziomie minus 3m. Wszystkie szklone jednostronnie szkłem P4.

Uwaga! WYJAŚNIENIA WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE.

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Aneta Szturc-Krawczyk