

**UNIwersytet Śląski**

Ul. Bankowa 12, 40- 007 KATOWICE  
NIP 634-019-71-34; REGON 000001347

*Katowice, dn.20 maja 2010 r.*

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr RU/RB/11/10 na:

**„Kontynuację wykonania instalacji klimatyzacyjnej w budynku Wydziału Nauk Społecznych – część „A” budynku, zlokalizowanym przy ul. Bankowej 11 w Katowicach”.**

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1.:**

Dlaczego w przedmiarze pozostawiono zabezpieczenie różnicowo-prądowe szt. 2 i wyłączniki instalacyjne szt.2. Powinno być minimum po 3 szt., a w świetle odpowiedzi na zapytania, wyłączników instalacyjnych powinno być 51 szt. a różnicowo-prądowych 8 szt.

**Odpowiedź:**

**Jest to zabezpieczenie jednostek zewnętrznych plus dla szafek oddzielnie jako komplet. W odpowiedzi nie podano ilości, jednakże w dokumentacji przetargowej podano ilość szafek - jest ich 6 oraz jednostek wewnętrznych – 48, czyli w każdej szafce ma być zabezpieczenie różnicowo - prądowe plus zabezpieczenie nadmiarowo prądowe dla jednostek wewnętrznych.**

**Pytanie 2.:**

Jakie będzie przeznaczenie pomieszczenia 039, czy to będzie sala konferencyjna, serwerownia, palarnia, itp.?

**Odpowiedź:**

**Salka wykładowa.**

**Uwaga!: WYJAŚNIENIA WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM SĄ DLA WYKONAWCÓW WIAŻĄCE.**

*Przewodniczący Komisji Przetargowej:*

*mgr Aneta Szturc-Krawczyk*