UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Ul. Bankowa 12, 40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34; REGON 000001347

Katowice, dn.24 października 2011 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy:

ADAPTACJA MIESZKANIA DOZORCY NA LABORATORIUM PSYCHOLOGICZNE W BUDYNKU WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, zlokalizowanego przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.:
Poz. 68 i 69 przedmiaru budowlanego przewiduje montaż 6 sztuk rolet i żaluzji. Według projektu okien jest 7 sztuk. Prosimy o sprecyzowanie ile należy wycenić rolet i żaluzji.

Odpowiedź:
Należy wycenić 7 szt. rolet i żaluzji.

Pytanie 2.:
Poz. 45 i 46 – dostawa i montaż klimatyzatorów dla POM. 1/03. Czy pozycje te dotyczą montażu dwóch różnych klimatyzatorów wewnętrznych? Ponadto wg rysunku klimatyzator znajduje się w POM. 1/04. Prosimy o podanie jakie klimatyzatory należy zamontować i w którym pomieszczeniu. Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną?

Odpowiedź:
Należy zabudować 2 klimatyzatory wewnętrzne w pokojach 1/03 i 1/04, a jednostki zewnętrzne należy zabudować na dachu budynku. Prowadzenie przewodów w korytkach przez pomieszczenie z parteru na dach – 4 kondygnacje – kalkulacja własna. Parametry klimatyzatorów jak w przedmiarze.

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 i w związku z art.38 ust.1, pkt.3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: **27.10.2011 r. do godz. 10:00**

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: **27.10.2011 r. godz. 10:30**

Ponadto informujemy:

Ulega zmianie pkt. VI.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następującą treść:

„Wykonawcy związani będą złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert, tj. do dnia **25.11.2011 r.** włącznie".

Uwaga!: WYJAŚNIENIA WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Katarzyna Poprawa

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Aneta Szturc-Krawczyk